

信阳市供水集团有限公司 2022 年全年水质综合分析报表

主管部门：信阳市城市管理局（盖章）

（签字）：



供水单位：信阳市供水集团有限公司（盖章）

（签字）：



监测单位：河南省城市供水水质监测网

信阳监测站（盖章）

（签字）：



报出时间：2023 年 01 月 04 日

2022年全年出厂水九项指标监测情况汇总表

城市：河南省信阳市 供水单位：信阳市供水集团有限公司 水厂名：湖东水厂

填报单位盖章

主管单位盖章

主管局委盖章

序号	检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数	合格率
1	浑浊度	NTU	0.98	0.49	365	365	100%
2	色度	铂钴色度单位	5.0	5.0	365	365	100%
3	臭和味		无	无	365	365	100%
4	肉眼可见物		无	无	365	365	100%
5	游离余氯	mg/L	0.40	0.57	365	365	100%
6	耗氧量	mg/L	2.83	2.28	365	365	100%
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	365	365	100%
8	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	365	365	100%
9	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	365	365	100%

审核：丁四海

制表：陈应远

注：1、其他指标是指当地城市供水主管部门要求报告的其他水质指标：

2、“最大值”栏目，其中余氯为最小值。

填报时间：2023.01.04

2022年全年管网水七项指标监测情况汇总表



城市：河南省信阳市 供水单位：信阳市供水集团有限公司 水厂名：湖东水厂



主管单位盖章



主管局委盖章

填报单位盖章
信阳监测站

序号	检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数	合格率
1	浑浊度	NTU	1.07	0.52	864	863	99.9%
2	色度	铂钴色度单位	7.5	5.0	864	864	100%
3	臭和味		无	无	864	864	100%
4	游离余氯	mg/L	<0.05	0.08	864	863	99.9%
5	耗氧量	mg/L	2.87	2.42	864	864	100%
6	菌落总数	CFU/mL	8	0.9	864	864	100%
7	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	864	864	100%

审核：丁四海

制表：陈应远

注：1、其他指标是指当地城市供水主管部门要求报告的其他水质指标：

2、“最大值”栏目，其中余氯为最小值。

填报时间：2023.01.04

2022年全年水源水常规指标监测情况汇总表

填报单位：信阳监测站

水样类型：地表水源水

采样地点：湖东原水取水点

常规检测项目	单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
水温	(℃)	20	14	12	12
pH		7.43	7.36	12	12
溶解氧	mg/L	11.2	8.7	12	12
高锰酸盐指数	mg/L	3.71	3.29	12	12
化学需氧量	mg/L	19.0	13.6	12	12
五日生化需氧量	mg/L	<2	<2	12	12
氨氮	mg/L	0.23	0.2	12	12
总磷(以P计)	mg/L	0.03	0.02	12	12
总氮(以N计)	mg/L	0.97	0.86	12	12
铜	mg/L	<0.02	<0.02	12	12
锌	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
氟化物	mg/L	0.35	0.18	12	12
硒	mg/L	0.00048	0.00027	12	12
砷	mg/L	0.00061	0.00020	12	12
汞	mg/L	<0.00008	<0.00008	12	12
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	12	12
铬(六价)	mg/L	0.012	0.007	12	12
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	12	12
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
挥发酚	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
石油类	mg/L	未检出	未检出	12	12
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.025	<0.025	12	12
硫化物	mg/L	<0.02	<0.02	12	12
粪大肠菌群(个/L)	mg/L	未检出	未检出	12	12
硫酸盐	mg/L	17.1	15.1	12	12
氯化物	mg/L	6.1	4.2	12	12
硝酸盐	mg/L	0.67	0.51	12	12
铁	mg/L	<0.05	<0.05	12	12
锰	mg/L	0.40	0.05	12	11

填表人：陈应远

审核人：丁四海

填报时间：2023.01.04

2022年全年管网水常规指标监测情况汇总表

填报单位：信阳监测站 水样类型：管网水

采样地点：种子公司

常规检测项目		单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
微生物指标	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	12	12
	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	12	12
	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	12	12
	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	12	12
毒理学指标	砷	mg/L	0.00040	<0.00014	12	12
	镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	12	12
	铬(六价)	mg/L	0.006	<0.004	12	12
	铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	12	12
	汞	mg/L	<0.00008	<0.00008	12	12
	硒	mg/L	0.00039	<0.00008	12	12
	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
	氟化物	mg/L	0.28	0.18	12	12
	硝酸盐(以氮计)	mg/L	0.62	0.45	12	12
	三氯甲烷	mg/L	0.023	<0.010	12	12
	四氯化碳	mg/L	<0.001	<0.001	12	12
感官性状和一般化学指标	色度	铂钴色度单位	5.0	5.0	12	12
	浑浊度	NTU	0.90	0.52	12	12
	嗅和味		无	无	12	12
	肉眼可见物		无	无	12	12
	PH		7.31	7.22	12	12
	铝	mg/L	0.039	0.026	12	12
	铁	mg/L	<0.05	<0.05	12	12
	锰	mg/L	0.05	<0.01	12	12
	铜	mg/L	<0.02	<0.02	12	12
	锌	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
	氯化物	mg/L	8.8	5.6	12	12
	硫酸盐	mg/L	16.7	14.4	12	12
	溶解性总固体	mg/L	121	102	12	12
	总硬度	mg/L	82.1	69.4	12	12
	耗氧量	mg/L	2.50	2.44	12	12
	挥发酚	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	12	12
放射性指标	总 α 放射性	Bq/L	0.016	<0.016	12	12
	总 β 放射性	Bq/L	0.052	0.044	12	12
消毒剂指标	游离余氯(二氧化氯)	mg/L	0.20	0.12	12	12
无机非金属指标	氨氮	mg/L	0.19	0.16	12	12
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.005	0.004	12	12

填表人：陈应远

审核人：丁四海

填报时间：2023.01.04

2022年全年出厂水常规指标监测情况汇总表

填报单位: 信阳监测站 水样类型: 出厂水 采样地点: 湖东出厂水取水点

常规检测项目		单位	最大值	平均值	检测次数	合格次数
微生物指标	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	12	12
	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	12	12
	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	未检出	12	12
	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	12	12
感官性状和一般化学指标	砷	mg/L	0.00053	<0.00014	12	12
	镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	12	12
	铬(六价)	mg/L	0.005	<0.004	12	12
	铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	12	12
	汞	mg/L	0.00011	<0.00008	12	12
	硒	mg/L	0.00041	0.00017	12	12
	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
	氟化物	mg/L	0.22	0.17	12	12
	硝酸盐(以氮计)	mg/L	0.79	0.51	12	12
	三氯甲烷	mg/L	0.046	<0.010	12	12
毒理学指标	四氯化碳	mg/L	<0.001	<0.001	12	12
	色度	铂钴色度单位	5.0	5.0	12	12
	浑浊度	NTU	0.81	0.45	12	12
	嗅和味		无	无	12	12
	肉眼可见物		无	无	12	12
	PH		7.25	7.13	12	12
	铝	mg/L	0.031	0.021	12	12
	铁	mg/L	<0.05	<0.05	12	12
	锰	mg/L	0.06	0.02	12	12
	铜	mg/L	<0.02	<0.02	12	12
	锌	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
	氯化物	mg/L	8.1	5.9	12	12
	硫酸盐	mg/L	17.3	15.1	12	12
	溶解性总固体	mg/L	120	105	12	12
	总硬度	mg/L	103.7	70.6	12	12
放射性指标	耗氧量	mg/L	2.34	2.27	12	12
	挥发酚	mg/L	<0.002	<0.002	12	12
消毒剂指标	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.027	<0.025	12	12
	总α放射性	Bq/L	<0.016	<0.016	12	12
	总β放射性	Bq/L	0.058	0.050	12	12
无机非金属指标	游离余氯(二氧化氯)	mg/L	0.70	0.59	12	12
	氨氮	mg/L	0.19	0.16	12	12
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.004	0.004	12	12

填表人: 陈应远

审核人: 丁四海

填报时间: 2023.01.04