211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S012	收样日期：	2025 年 03 月 05 日
样品受理号：	二次供水 01	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S012	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 05 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 05 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山南碧桂园小区	采样地点：	南碧桂园小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.32	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	79.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.2	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	11.1	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	202	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：陈洁　　签发日期：24 年 3 月 19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：2025S013　　收样日期：2025 年 03 月 05 日
样品受理号：二次供水 02　　检测完成日期：2025 年 03 月 18 日
报告书编号：2025S013　　报告日期：2025 年 03 月 19 日

样品名称：生活饮用水(二次供水)　　商　标：无
产品批号：2025 年 03 月 05 日　　规格数量：500mL×3
生产日期：2025 年 03 月 05 日　　保 质 期：无
检测类别：抽样　　执行标准：GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：液体、瓶装　　送样人：刘元、彭付兵
生产单位：罗山碧桂园学府壹号　　采样地点：学府壹号

送样单位及地址：罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.33	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	74.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.3	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	10.9	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002010

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S014	收样日期：	2025 年 03 月 05 日
样品受理号：	二次供水 03	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S014	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 05 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 05 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山仁和家园小区	采样地点：	仁和家园小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.48	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	83.3	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	18.9	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	10.8	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.36	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.3	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	197	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S015	收样日期：	2025 年 03 月 05 日
样品受理号：	二次供水 04	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S015	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 05 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 05 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山邵洼保障房	采样地点：	邵洼保障房

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.60	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	88.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.1	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.8	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.81	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	200	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：冯讯　　签发日期：25年 3月19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S016	收样日期：	2025 年 03 月 05 日
样品受理号：	二次供水 05	检测完成日期:	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S016	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 05 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 05 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山御景华府小区	采样地点：	御景华府小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.61	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	82.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.4	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.2	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.80	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	197	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn)，mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn)，mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S017	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 06	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S017	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山九龙城小区	采样地点：	九龙城小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.59	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	73.7	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.9	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.4	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.48	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	1.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	195	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

CMA 211603100472 有效期2027年11月28日

样品编号：	2025S018	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 07	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S018	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山枫林绿洲小区	采样地点：	枫林绿洲小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.57	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	76.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.0	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.0	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	196	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

CMA 211601120472 有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S019	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 08	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S019	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山温州城市花园小区	采样地点：	温州城市花园

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.60	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	74.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.5	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.9	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

CMA 211603100472 有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S020	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 09	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S020	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山府邸小区	采样地点：	府邸小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.58	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	88.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.8	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.6	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.38	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	1.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：[illegible]　　签发日期：2025年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

CMA 241603100472 有效期2027年11月28日

样品编号：	2025S021	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 10	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S021	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山新区保障房小区	采样地点：	新区保障

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.58	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	75.9	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.9	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.0	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.49	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S022	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 11	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S022	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山鼎盛华府小区	采样地点：	鼎盛华府小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.59	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	73.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.1	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.2	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.48	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	1.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：陈洁　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2021年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S023	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 12	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S023	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山大庆兰亭小区	采样地点：	大庆兰亭小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.60	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	80.9	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.3	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.9	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.44	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.7	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S024	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 13	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S024	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山华贵源小区	采样地点：	华贵源小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.58	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	70.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.0	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	12.9	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.38	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	1.2	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	197	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S025	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 14	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S025	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山世纪花园小区	采样地点：	世纪花园小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.58	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	77.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.2	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.0	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.43	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	197	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

211603100472
有效期2027年11月28日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

QRD010-2021

样品编号：	2025S026	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 15	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S026	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山如意府小区	采样地点：	如意府小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.59	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	88.3	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.1	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.7	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.47	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	1.1	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002078

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S027	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 16	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S027	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山中梁学府小区	采样地点：	中梁学府小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.60	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	86.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	19.7	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.1	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.33	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	198	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S028	收样日期：	2025 年 03 月 06 日
样品受理号：	二次供水 17	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S028	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 06 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 06 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山康桥名居小区	采样地点：	康桥名居小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.58	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	85.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.2	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.0	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	197	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期至2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S029	收样日期：	2025 年 03 月 07 日
样品受理号：	二次供水 18	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S029	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 07 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 07 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山丽晶新商道小区	采样地点：	丽晶新商道小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.56	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	84.9	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.2	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.1	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.39	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	163	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：陈洁　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

MA 211603100472 有效期至2021年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S030	收样日期：	2025 年 03 月 07 日
样品受理号：	二次供水 19	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S030	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 07 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 07 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山中心商夏小区	采样地点：	中心商夏

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.41	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	88.7	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.0	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	13.8	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.37	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	1.0	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	175	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002010

签发人：[illegible]　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S031	收样日期：	2025 年 03 月 07 日
样品受理号：	二次供水 20	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S031	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 07 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 07 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山淮南世家小区	采样地点：	淮南世家小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.46	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	74.3	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.1	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.1	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.41	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	161	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002078

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

211603100472
有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S032	收样日期：	2025 年 03 月 07 日
样品受理号：	二次供水 21	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S032	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 07 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 07 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山玫瑰园小区	采样地点：	玫瑰园小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.51	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	80.7	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.1	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.1	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.48	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	155	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002079

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

CMA 211003100472 有效期2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S033	收样日期：	2025 年 03 月 07 日
样品受理号：	二次供水 22	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S033	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 07 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 07 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山江南印象小区	采样地点：	江南印象小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.52	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	90.5	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.1	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.4	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.38	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.8	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	160	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：梁沐　　签发日期：2025 年 3 月 19 日

罗山县疾病预防控制中心

检测报告

CMA 211003100472 2027年11月28日

QRD010-2021

样品编号：	2025S034	收样日期：	2025 年 03 月 07 日
样品受理号：	二次供水 23	检测完成日期：	2025 年 03 月 18 日
报告书编号：	2025S034	报告日期：	2025 年 03 月 19 日

样品名称：	生活饮用水(二次供水)	商　标：	无
产品批号：	2025 年 03 月 07 日	规格数量：	500mL×3
生产日期：	2025 年 03 月 07 日	保 质 期：	无
检测类别：	抽样	执行标准：	GB 5749-2022　GB/T5750-2023
样品性状及包装：	液体、瓶装	送样人：	刘元、彭付兵
生产单位：	罗山万隆一期小区	采样地点：	万隆一期小区

送样单位及地址：　罗山县疾病预防控制中心（行政路 560 号）

检测结果：

项　目	测定值	限值	项目	测定值	限值
肉眼可见物	无	无	砷(As),mg/L	<0.001(最低检出限)	≤0.01
臭和味	无	无异臭无异味	汞(hg),mg/L	<0.0001(最低检出限)	≤0.001
pH 值	7.53	6.5～8.5	镉（Cd）,mg/L	<0.0005(最低检出限)	≤0.005
色　度（度）	5	≤15	铬（六价）,mg/L	<0.004(最低检出限)	≤0.01
浑浊度（NTU）	1	大型≤1 小型≤3	铝(Al),mg/L	<0.008(最低检出限)	≤0.2
总硬度($CaCO_3$)，mg/L	85.1	≤450	铅（Pb）,mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.01
氯化物，mg/L	20.3	≤250	氰化物,mg/L	<0.002(最低检出限)	≤0.05
硫酸盐，mg/L	14.4	≤250	氨（以 N 计）	<0.02(最低检出限)	≤0.5
氟化物，mg/L	0.43	大型≤1.0 小型≤1.2	菌落总数，CFU/mL	未检出	大型≤100 小型≤500
硝酸盐(以 N 计)，mg/L	0.9	大型≤10 小型≤20	大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
溶解性总固体，mg/L	149	≤1000	大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
铁(Fe)，mg/L	<0.0025(最低检出限)	≤0.3			
锰（Mn），mg/L	<0.0108(最低检出限)	≤0.1			
铜(Cu)，mg/L	<0.2(最低检出限)	≤1.0			
锌（Zn），mg/L	<0.05(最低检出限)	≤1.0			

罗山县疾病预防控制中心 检验专用章 4115210002019

签发人：

签发日期：2025 年 3 月 19 日