

信阳市住房和城乡建设局

信阳市住房和城乡建设局 关于 2025 年第一季度建设工程勘察设计质量 情况的通报

各县区住建局、明港镇城乡建设规划中心，各有关单位：

现将我市 2025 年第一季度建设工程勘察设计质量情况通报如下。

一、基本情况

2025 年第一季度，全市共审查 127 项单体工程的施工图设计文件，总建筑面积 93.5 万 m^2 。通过审查发现：违反一般条文 2390 条，违反法律法规条文 10 条，违反安全条文 0 条，违反强制性条文 0 条。

本季度勘察设计质量违反强制性条文率 0，与上一季度 1.04 条/百项相比，勘察设计质量持续提升。

二、各专业存在的问题

（一）工程勘察专业

1. 勘察报告中的拟建建筑物结构特征应和《工程规划许可证》中的结构特征保持一致。

2. 勘察报告应查明基坑周边建筑物的情况，并评价基坑开挖时对周边建筑物的影响。

3.基底下存在较厚填土且采用桩基方案时,应考虑桩基以外填土自重沉降对工程的影响。

4.各项试验成果表应有检验单位的盖章及相关人员的签字。

5.拟建场地上部为欠固结填土,采用桩基方案时应考虑负摩阻力。

6.拟建主楼设有裙楼时,应进行差异沉降评价。

7.拟建场地地基土主要为新近填土、软弱土时,应确定为建筑抗震不利地段。

8.各种试验报告无试验单位盖章。

9.黏性土状态描述与土工试验成果不符。

10.补充特殊岩土的评价。

11.复合地基处理方案中各参数及承载力均匀应提供特征值而不是标准值,请复核。

12.补充桩基的检测验收的具体要求。

13.补充附表的责任人签字。

(二)建筑设计专业

1.宿舍内的公用盥洗室、公用厕所和公共活动室(空间)应有天然采光和自然通风。

2.当居室贴邻公共楼梯间、公用卫生间时,应采取有效的隔声、减振、降噪措施。

3.明确房间使用人数,核查疏散门开启方向。

4.幕墙下部、公共出入口上方应设置防冲击雨篷。

5.与有噪声或振动房间贴邻布置时,宿舍应采取隔声、减振、降噪措施。

6.缺土壤氡检测报告、环评报告。

7.屋面防水等级不应低于一级。

8.明确地下室顶板防水混凝土抗渗等级,且不应低于 P8 级。

9.电梯层门耐火极限不应小于 2.0h。

10.各部位保温构造做法与图纸不符。

11.设计说明照抄规范、存在与本项目无关内容,相关设计内容缺失。

12.卫生间门设置不满足 GB50763-2012 第 3.5.3-5 条。

13.未注明厂房生成过程中使用或产生的物质及火灾危险性特征。

14.不应穿过房间疏散, GB55037-2022 第 7.1.1 条。

15.居室内附设卫生间的门净宽不满足 JGJ36-2016 第 4.6.7 条。

16.楼梯设置不满足 GB50099-2011 第 8.7.2、8.7.6 条。

17.未设置无障碍宿舍。

18.无障碍厕位尺寸不满足 GB55019-2021 第 3.2.2 条。

19.无障碍出入口、卫生间门洞高差不满足 GB55019-2021 第 2.5.3 条。

20.电梯层门耐火完整性应满足 GB55037-2022 第 6.3.1 条。

21.消防车道转弯半径不满足 GB55037-2022 第 3.4.5-2 条。

22.配电室门应采用防火门, GB50352-2019 第 8.3.2-2 条。

23.未设置太阳能系统。

24.未设置无障碍停车位及充电车位。

25.楼梯间未在首层直通室外。

26.未注明石膏板燃烧性能等级。

27.汽车库防火墙上的门应采用甲级防火门，GB55037-2022 第 6.4.2 条。

28.每层应设置无障碍卫生间，GB55019-2021 第 3.2.4 条。

29.餐厅上方不应设置卫生间，GB55031-2022 第 5.6.2-2 条。

30.厨房应进行流线设计，JGJ64-2017 第 4.3.3 条。

31.财务室应采用防盗门。

32.防火墙两侧门距离不足 2m，GB50016-2014 第 6.1.3 条。

(三) 结构设计专业

1.部分混凝土构件的最大裂缝宽度，不满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）表 3.4.5。

2.应根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 表 3.2.2，注明热轧钢筋的最大力总延伸率限值。

3.连续檩条嵌套搭接长度在端跨为满足搭接端头的弯矩不大于跨中弯矩，需适当加大端跨搭接长度。

4.厚度不小于 150mm 厚现浇板无支承边端部应按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版)第 9.1.10 条采取加强措施。

5.结构计算不上人屋面荷载应采用屋面活荷载与雪荷载的

较大值进行计算，调整后重新计算，校核修改相关结构图。

6.结构计算书应校审，并由设计、校对、审核人在计算书封面上签字，详见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.4.11条。

7.建筑结构的安全等级应满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018第3.2.1条。

8.钢结构防火设计应满足《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017。

9.应根据《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019第3.0.1条注明建筑抗浮工程设计等级。

10.部分连梁箍筋配置不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.27条2款。

11.梁中穿管大样中钢筋构造应满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第6.3.7条图6.3.7之要求。

12.根据《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017第4.1.3条，设计耐火极限大于1.50h的构件，不宜选用膨胀型防火涂料。

13.钢梁的平面外计算长度应根据支撑及隅撑实际布置情况确定，且隅撑应在钢梁下翼缘受压区加密布置，详见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第7.1.6条。

（四）给排水设计专业

1.室外检查井距离建筑物外墙距离应注明，底层超过12m的排水横管应增设通气管。

2.建筑内部消火栓不应被装饰遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显的区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

3.各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

4.排水系统图中存水弯直径应注明。

5.建筑内部消火栓不应被装饰遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显的区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

6.设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。

7.室外检查井距离建筑物外墙距离应注明，底层超过 12m 的排水横管应增设通气管。

8.海绵城市设计中，雨水管的管径坡度长度、植草沟与雨水花园下沉式绿地的连接管、溢流口、雨水口与检查井连接管等管道管径和坡度应注明。

9.海绵城市设计中，补充 LID 设施服务范围图。

10.地下室建筑体积大于 25000 立方米时室内消防用水量应为 40L/S。GB50974-2014 第 3.5.2 条。

（五）暖通设计专业

1.应明确下吊顶的类型（封闭或是标明开口率）。

2.屋面电梯机房应设置机械通风。

- 3.标注冷凝水管路坡度方向。
- 4.风机 PY (F) -1-2 两侧没有留出 600mm 以上的空间。
- 5.平面底图应和建施保持一致(现在的操作间没有防火门)。
- 6.消防水箱间应采取防冻措施,使环境温度或水温不低于 5℃。
- 7.补充绿色建筑对应内容(建施评分表中暖通专业 7.2.5 项应根据房间空气调节器的评分要求进行打分,并在暖施设计说明中补充房间空调器的能效要求)。
- 8.设计依据中补充豫建设计〔2023〕第 278、280 号文。
- 9.按照豫建设计〔2023〕280 号文暖通专业第 3.3.5 条:仅设自然通风和自然排烟的项目,自然通风窗和自然排烟需要单独出暖通图纸进行表达。
- 10.消防泵房未考虑防冻措施,应保证室内温度不低于 5℃。
- 11.设有机械加压送风系统的地下楼梯间、前室(合用前室),未采取防超压措施。
- 12.机械加压送风机的进风口宜设在加压送风系统的下部。
- 13.人民防空地下室设计规范 GB50038-2005,应执行 2023 年版。
- 14.扩散室内风管定位尺寸不完整,无法核实是否满足 GB50038-2005,2023 年版第 3.4.7 中 4 款要求。
- 15.穿过不同防烟分区的排烟系统支管上应设置 280℃排烟防火阀,见 GB50067-2014 第 8.2.8 条。

(六) 电气设计专业

1.无障碍宿舍电器的控制开关的位置和插座高度未按无障碍使用要求设置。

2.屋面人工接闪器材料应采用热镀锌处理。

3.应补充太阳能光伏发电设计内容。

4.室外设置的应急照明灯具防护等级不应低于 IP67。

5.总配电箱进线处隔离电器未采用同时断开电源所有极的多极隔离电器。

6.应急照明系统配电线路未穿热镀锌管保护。

7.说明疏散照明、安全标识的亮度和对比度要求。

8.电井照明不属备用照明，不应接入应急照明箱。

9.火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路未采用燃烧性能不低于 B2 级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路未采用燃烧性能不低于 B2 级的铜芯电线电缆，违反《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 12.0.16 条。

10.电开水器配电箱或供电回路未设置可调时间控制器，违反《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.3.4 条。

11.总配电箱进线处隔离电器未采用同时断开电源所有极的多极隔离电器，违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 7.5.1.2 条。

12.在土壤内的外接导体应未采用铜质材料或不锈钢材料，违反《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 第 7.2.8 条第

4 款。

13.室内潮湿场所的线缆明敷时，未采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架；违反《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 第 6.2.2 条第 1 款。

14.旅馆未在电梯轿厢等场所设置视频监控装置，违反《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022 第 2.0.15 条。

15.电井照明不属备用照明，不应接入应急照明配电系统，不符合 GB51309-2018 第 3.8.2 条。

三、对违规勘察设计企业处理情况

泽圣勘察设计有限公司勘察的“固始县沙河铺镇桥东社区棚户区改造”项目违反建设工程法规条文较多，决定对泽圣勘察设计有限公司及该勘察专业负责人黄品约谈，提醒其注意加强本单位勘察质量管控。

四、工作要求

1.各勘察设计企业要组织技术人员学习本季度质量通报文件，对照各专业存在的问题认真研讨，有则改之，无则加勉，采取有效措施加强内部质量控制，防止类似质量问题再次发生，同时持续加强对建设工程法律法规和规范的学习，不断提高我市建设工程勘察设计质量水平。

2.各设计单位、施工图审查机构要严格按照《信阳市海绵城市建设管理办法》（信阳市人民政府令第 5 号）和《信阳市住房和城乡建设局关于加强我市海绵城市专项设计与施工图专项审

查的通知》（信建〔2023〕8号），持续做好信阳市海绵城市设计与施工图审查工作。

3.进一步做好数字化审图工作。建设单位、勘察设计单位和施工图审查机构要按照省住建厅要求，把所有需要施工图审查的建设工程（含装饰装修工程、消防改造工程等）全面实行数字化审图。

附件：1.信阳市 2025 年第一季度勘察设计质量汇总表
2.信阳市 2025 年第一季度勘察设计质量明细表



信阳市2025年第一季度建设工程勘察设计质量汇总表

序号	勘察、设计单位名称	单体工程		建筑面积 (㎡)	审 查 意 见			
		勘察 (项)	设计 (项)		违反法律法规情况 (条)	违反强制性条文情况 (条)	违反一般性条文情况 (条)	存在质量安全隐患 (条)
1	中建材 (河南) 勘测设计有限公司	15		221071.32			50	
2	河南诚信岩土工程勘察设计有限公司	2		25960.11	1		8	
3	河南华中建筑设计院有限公司	2		6505.22				
4	河南民瑞岩土工程技术有限公司	7		83855.26			28	
5	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司	16		101048.48			0	
6	河南省信阳工程地质勘察院有限公司	18		136825.91			0	
7	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	2		394.06				
8	河南同兴勘测设计有限公司	19		102457.07	1		56	
9	河南卓越建设工程有限公司	2		4952.85			0	
10	湖北核工业勘察设计院	3		16801.65			0	
11	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司	21		125111.51			5	

12	泽圣勘察设计有限公司	4			9960.45	3		31	
13	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	3			4326.53			3	
14	中科瑞城设计有限公司	1			10453.08	1		9	
15	中亿国际设计集团有限公司	4			9721.8			20	
	勘察合计	119			859445.3	6	0	210	0
1	中外建华诚工程技术集团有限公司			2	8268.13			20	
2	广州博厦建筑设计研究院有限公司			6	24211.13			137	
3	河南华中建筑设计院有限公司			2	6505.22			19	
4	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司			8	46159.29			38	
5	中铁十五局集团有限公司			1	39131.14	1		38	
6	河南省东博建筑设计有限公司			1	1878.88	1		17	
7	河南省中工设计研究院集团股份有限公司			2	394.06			21	
8	铭扬工程设计集团有限公司			1	7149.23			23	
9	信阳市建筑勘察设计院有限公司			2	6805.35			23	
10	中匠民大国际工程设计有限公司			6	74698.95			118	
11	郑州市人防工程设计研究院			1	9156.31			12	

信阳市2025年第1季度建设工程勘察设计质量明细表

序 号	建 设 单 位 / 工 程 名 称	类 别	等 级	建 筑 面 积 (㎡)	单 体 工 程 数	结 构	层 数	勘 察 单 位 / 项 目 负 责 人 / 手 机 号 码	设 计 单 位 / 项 目 负 责 人 / 手 机 号 码	违 反 内 容					责 任 人 (违 反 法 律 法 规 和 强 制 性 条 文 条 款)		
										法 律 法 规	违 反 条 款	一 般 见 解	质 量 安 全 隐 患	建 筑 专 业	结 构 专 业	其 他 专 业	
1	信阳市民政局/信阳市流浪乞讨人员救助站建设项目建设	公建	小型	4779.37	1	钢结构	3	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中外建华诚工程技术集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A111000085 项目负责人 杨海智 电话 15737321514			12					
2	信阳市民政局/信阳市未成年人救助保护中心建设项目建设	公建	小型	3488.76	1	钢结构	4	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中外建华诚工程技术集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A111000085 项目负责人 杨海智 电话 15737321514			8					
3	信阳科技职业学院/信阳科技职业学院10#实训楼	公建	大型	49017.77	1	框架	5/1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五方合创建建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141010998 项目负责人 徐化安 电话 13526682244			16					
4	信阳科技职业学院/信阳科技职业学院10#实训楼防空地下室	公建	大型	10386.81	1	框架-剪力墙结构	1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五方合创建建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141010998 项目负责人 徐化安 电话 13526682244			14					

5	信阳科技职业学院/信阳科技职业学院15#食堂、学生活动中心	公建	大型	16864.08	1	框架	6	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五方合创建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141010998 项目负责人 徐化安 电话 13526682244	14								
6	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目教育学院综合楼	公建	中型	17025.51	1	框架	5	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586	34	5							
7	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目航空工程学院综合楼北区	公建	中型	17579.31	1	框架	5	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586	36	5							
8	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目航空工程学院综合楼南区	公建	大型	27022.66	1	框架	5	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586	28	5							
9	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目汽车工程学院综合楼	公建	中型	14238.29	1	框架	5	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586	27	5							

10	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目人工智能学院综合楼	公建	大型	23189.12	1	框架	5	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586						5	21		
11	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目A区1#宿舍楼	公建	小型	8081.77	1	框架	6	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586						5	18		
12	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目A区2#宿舍楼	公建	小型	6215.03	1	框架	6	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586						5	18		
13	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目A区3#宿舍楼	公建	小型	6215.03	1	框架	6	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586						5	18		
14	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目A区4#宿舍楼	公建	小型	8033.36	1	框架	6	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586						5	18		

15	信阳航空职业学院/信阳航空职业学院扩建项目A区3#综合楼	公建	中型	8934.45	1	框架	3	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	河南五象建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141006438-6/1 项目负责人 赵志飞 电话 18703850586						5	29			
16	河南申花食品科技有限公司/粮油智能化生产及仓储物流基地项目1#库	工业	中型	5952	1	钢结构	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级 证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	广州博厦建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A244007828 项目负责人 原树 电话 13569105338							25			
17	河南申花食品科技有限公司/粮油智能化生产及仓储物流基地项目2#库	工业	中型	7183.15	1	钢结构	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级 证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	广州博厦建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A244007828 项目负责人 原树 电话 13569105338							21			
18	河南申花食品科技有限公司/粮油智能化生产及仓储物流基地项目3#库	工业	中型	6327	1	钢结构	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级 证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	广州博厦建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A244007828 项目负责人 原树 电话 13569105338							21			

19	河南申花食品科技有限公司/粮油智能化生产及仓储物流基地项目5#楼	公建	小型	1171.7	1	框架	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	广州博厦建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级证书编号 A244007828 项目负责人 原树 电话 13569105338	26							
20	河南申花食品科技有限公司/粮油智能化生产及仓储物流基地项目6#楼	公建	小型	2966.99	1	框架	4/1	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	广州博厦建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级证书编号 A244007828 项目负责人 原树 电话 13569105338	35							
21	河南申花食品科技有限公司/粮油智能化生产及仓储物流基地项目防空地下室	公建	中型	610.29	1	框架	1/1	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	广州博厦建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级证书编号 A244007828 项目负责人 原树 电话 13569105338	9							
22	信阳市新汇物流有限公司/豫南快速物流园快递分拨中心3#楼	工业	大型	39131.14	1	钢结构	2/1	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电话 15716406111	中铁十五局集团有限公司 资质等级 甲级证书编号 A141017732 项目负责人 毕凯 电话 18627080893	38						毕凯 (1)	

23	信阳市新汇物流有限公司/豫南快递物流园 防空地下室	工业	中型	1878.88	1	框架	/1	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	河南省东博建筑 设计有限公司 资质等级 乙级 证 书编号 A241033351 项目负责人 王敏 电 话 15981918963	1					17	王 敏 (1)		
24	新县洧店乡人民政府/ 新县界河养老服务中心 心建设项目养老中心	公建	小型	5675.35	1	框架	3	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141012732 项目负责人 柳虹 电 话 18637626030						18			
25	新县公安局/新县公安 局郭家河派出所业务 用房	公建	小型	1130	1	框架	3	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241012739 项目负责人 范保 超 电 话 13849720338	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141012732 项目负责人 柳虹 电 话 18637626030						5			
26	罗山县兴华学校/罗 山县兴华学校建设 项目宿舍楼	公建	小型	2795.39	1	框架	5	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电 话 13903764522	信宇腾远规划设 计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A261134839 项目负责人 刘树 军 电 话 13916367476						25	1		
27	信阳匹克体育用品有 限公司/信阳匹克体育 用品有限公司服装基 地1#宿舍	居住	小型	5202.3	1	框架	6	信阳市建筑勘察 设计研究院有限 公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电 话 13903764522	福建省博意建筑 设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A135032361 项目负责人 何世 附 电 话 13655996682						36			

28	信阳匹克体育用品有限公司/信阳匹克体育用品有限公司服装基地2#宿舍	居住	小型	6404.62	1	框架	6	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电话 13903764522	福建省博意建筑设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A135032361 项目负责人 何世 阳 电话 13655996682	34							
29	信阳匹克体育用品有限公司/信阳匹克体育用品有限公司服装基地3#厂房	工业	中型	4890.75	1	框架	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电话 13903764522	福建省博意建筑设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A135032361 项目负责人 何世 阳 电话 13655996682	30							
30	信阳匹克体育用品有限公司/信阳匹克体育用品有限公司服装基地5#厂房	工业	中型	4726.18	1	框架	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电话 13903764522	福建省博意建筑设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A135032361 项目负责人 何世 阳 电话 13655996682	28							
31	信阳匹克体育用品有限公司/信阳匹克体育用品有限公司服装基地6#厂房	工业	中型	4726.18	1	框架	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电话 13903764522	福建省博意建筑设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A135032361 项目负责人 何世 阳 电话 13655996682	28							
32	信阳匹克体育用品有限公司/信阳匹克体育用品有限公司服装基地7#厂房	工业	中型	4710.48	1	框架	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241012739 项目负责人 李全 华 电话 13903764522	福建省博意建筑设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A135032361 项目负责人 何世 阳 电话 13655996682	28							

33	信阳凯锐户外用品有限公司/信阳凯锐运动户外健身项目三号厂房	工业	中型	6480.96	1	框架	6	河南华中建筑设计院有限公司 资质等级 乙级 证书编号 B241014103 项目负责人 管建平 电话 18595889305	河南华中建筑设计院有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141014106 项目负责人 张林 电话 17310300773	12							
34	信阳凯锐户外用品有限公司/信阳凯锐运动户外健身项目辅助用房	工业	小型	24.26	1	框架	1/1	河南华中建筑设计院有限公司 资质等级 乙级 证书编号 B241014103 项目负责人 管建平 电话 18595889305	河南华中建筑设计院有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141014106 项目负责人 张林 电话 17310300773	7							
35	罗山县长兴机动车辆驾驶员培训有限公司/长兴教培中心综合楼	公建	小型	2874.17	1	框架	3	中科华创国际工程集团 资质等级 甲级 证书编号 B151031317 项目负责人 吴祥发 电话 15738466862	中科华创国际工程集团 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	7	1						
36	罗山县长兴机动车辆驾驶员培训有限公司/长兴教培中心培训中心	公建	小型	726.18	1	框架	2	中科华创国际工程集团 资质等级 甲级 证书编号 B151031317 项目负责人 吴祥发 电话 15738466862	中科华创国际工程集团 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	4	1						
37	罗山县长兴机动车辆驾驶员培训有限公司/长兴教培中心候考中心	公建	小型	726.18	1	框架	2	中科华创国际工程集团 资质等级 甲级 证书编号 B151031317 项目负责人 吴祥发 电话 15738466862	中科华创国际工程集团 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	4	1						

38	河南宝林纺织有限公司 河南宝林纺织有限公司新建年产值1亿米坯布项目1#厂房	工业	中型	11858	1	钢结构	1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中科华创国际工程集团 设计顾问集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	6						
39	河南宝林纺织有限公司 河南宝林纺织有限公司新建年产值1亿米坯布项目2#厂房	工业	中型	11550	1	钢结构	1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中科华创国际工程集团 设计顾问集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	5						
40	河南宝林纺织有限公司 河南宝林纺织有限公司新建年产值1亿米坯布项目3#综合楼	公建	小型	3689.42	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中科华创国际工程集团 设计顾问集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	7						
41	河南宝林纺织有限公司 河南宝林纺织有限公司新建年产值1亿米坯布项目消防水池及泵房	工业	小型	243.44	1	框架	1/1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中科华创国际工程集团 设计顾问集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A151031317 项目负责人 王世东 电话 13782928567	5						
42	河南省淮滨县第二高级中学淮滨县第二高级中学综合楼项目	公建	中型	7149.23	1	框架	4/1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 杨进录 电话 13839321933	铭扬工程设计集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A133020565 项目负责人 张成龙 电话 13858160972	23						

43	罗山县高级中学/罗山县高级中学续建项目综合楼、学生报告厅	公建	中型	7395.18	1	框架	5	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中喻名威工程技术有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A15000318 项目负责人 冷富彬 电话 13108920348	1						22		常战盈 (周1)
44	罗山县晶鑫新材料有限公司/罗山县晶鑫新材料有限公司厂房建设1#厂房	工业	中型	8565.47	1	钢结构	1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中远雅泰设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A113003416 项目负责人 张丽南 电话 18637642590		2	9						
45	罗山县晶鑫新材料有限公司/罗山县晶鑫新材料有限公司厂房建设2#厂房	工业	中型	6577.28	1	钢结构	2	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中远雅泰设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A113003416 项目负责人 张丽南 电话 18637642590		2	8						
46	罗山县晶鑫新材料有限公司/罗山县晶鑫新材料有限公司厂房建设3#厂房	工业	小型	2629.12	1	框架	4	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中远雅泰设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A113003416 项目负责人 张丽南 电话 18637642590		2	10						
47	罗山县晶鑫新材料有限公司/罗山县晶鑫新材料有限公司厂房建设1#门卫室	工业	小型	21	1	砌体	1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中远雅泰设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A113003416 项目负责人 张丽南 电话 18637642590		2	5						
48	罗山县晶鑫新材料有限公司/罗山县晶鑫新材料有限公司厂房建设2#门卫室	工业	小型	21	1	砌体	1	河南同兴勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141008328 项目负责人 常战盈 电话 17739236559	中远雅泰设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A113003416 项目负责人 张丽南 电话 18637642590		2	5						

49	河南豫申高速公路有限公司 /安阳至罗山高速公路 罗山至豫鄂省界段罗 山南服务区B区综合楼 房	公建	小型	325.86	1	框架	2	河南省中工设计 研究院股份有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 B141012030 项目负责人 周向 向 电话 13849106806	河南省中工设计 研究院股份有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 A141012030 项目负责人 李楠 楠 电话 18339816793	13								
50	河南豫申高速公路有限公司 /安阳至罗山高速公路 罗山至豫鄂省界段罗 山南服务区B区司机之家	公建	小型	68.2	1	砌体	1	河南省中工设计 研究院股份有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 B141012030 项目负责人 周向 向 电话 13849106806	河南省中工设计 研究院股份有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 A141012030 项目负责人 李楠 楠 电话 18339816793	8								
51	光山县大田房地产开 发有限公司/光州上河 郡（曹河棚户区改 造）项目二期3#楼	居住	中 型	8041.04	1	剪力墙	17/ 1	河南民瑞岩土工 程技术有限公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241030477 项目负责人 李树 喜 电话 13782921371	中匠民大国际工 程设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A151007093 项目负责人 余小 建 电话 13797059715	20	4							
52	光山县大田房地产开 发有限公司/光州上河 郡（曹河棚户区改 造）项目二期6#楼	居住	中 型	9618.92	1	剪力墙	17/ 1	河南民瑞岩土工 程技术有限公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241030477 项目负责人 李树 喜 电话 13782921371	中匠民大国际工 程设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A151007093 项目负责人 余小 建 电话 13797059715	20	4							
53	光山县大田房地产开 发有限公司/光州上河 郡（曹河棚户区改 造）项目二期8#楼	居住	中 型	13104.21	1	剪力墙	17/ 1	河南民瑞岩土工 程技术有限公司 资质等级 乙级 证 书编号 B241030477 项目负责人 李树 喜 电话 13782921371	中匠民大国际工 程设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A151007093 项目负责人 余小 建 电话 13797059715	20	4							

54	光山县大田房地产开发有限公司/光州上河郡(曹河棚户区改造)项目二期10#楼	居住	中型	12415.64	1	剪力墙	17/1	河南民瑞岩土工程有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241030477 项目负责人 李树喜 电话 13782921371	中匠民大国际工程 设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A151007093 项目负责人 余小建 电话 13797059715	4	20						
55	光山县大田房地产开发有限公司/光州上河郡(曹河棚户区改造)项目二期17#楼	居住	中型	8742.96	1	剪力墙	17/1	河南民瑞岩土工程有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241030477 项目负责人 李树喜 电话 13782921371	中匠民大国际工程 设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A151007093 项目负责人 余小建 电话 13797059715	4	20						
56	光山县大田房地产开发有限公司/光州上河郡(曹河棚户区改造)项目二期地下室	公建	大型	22776.18	1	框架-剪力墙	7/1	河南民瑞岩土工程有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241030477 项目负责人 李树喜 电话 13782921371	中匠民大国际工程 设计有限公司 资质等级 甲级证 书编号 A151007093 项目负责人 余小建 电话 13797059715	4	18						
57	光山县大田房地产开发有限公司/光州上河郡(曹河棚户区改造)项目二期防空地下室	公建	大型	9156.31	1	框架-剪力墙	7/1	河南民瑞岩土工程有限公司 资质等级 乙级证 书编号 B241030477 项目负责人 李树喜 电话 13782921371	郑州市人防工程设计研究院 资质等级 甲级证 书编号 11620150831001 项目负责人 耿艳霞 电话 13526553639	4	12						
58	信阳金中居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块)1#楼	居住	一级	17089.71	1	框剪(桩基)	26/2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永斌		24						
59	信阳金中居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块)2#楼	居住	一级	17130.61	1	框剪(桩基)	26/2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永斌		24						

60	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) 3#楼	居住	一级		12154.72	1	框架(桩基)	26/ 2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						24						
61	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) 5#楼	居住	二级		18797.05	1	框架(桩基)	26/ 2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						24						
62	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) 6#楼	居住	二级		12450.64	1	框剪(桩基)	26/ 2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						23						
63	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) 7#楼	居住	一级		12802.5	1	框剪(桩基)	26/ 2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						23						
64	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) 8#楼	居住	三级		1628.28	1	框架(桩基)	2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						12						
65	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) S1#楼	居住	三级		1056.36	1	框架(独立)	2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						7						
66	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) S2#楼	居住	三级		130.94	1	框架(独立)	2	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						2						
67	信阳金申居房地产开发有限公司/信阳市滨河区城市有机更新安置区建设项目(三里店片区SLD-15-02地块) W1#楼	居住	二级		31.25	1	框架(独立)	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司(甲)李健生	浙江绿城利普建筑设计有限公司(甲)王永琥						2						

[illegible]

[illegible]

87	河南恒美置业有限公司/元平滨河府10#楼		小型	4349.69	1	剪力墙结构	17/1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南同济建筑设计有限公司/杨岑/15903861500							9			
88	河南恒美置业有限公司/元平滨河府11#楼		小型	515.13	1	框架结构	1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南同济建筑设计有限公司/杨岑/15903861500							5			
89	河南恒美置业有限公司/元平滨河府12#楼		小型	136.22	1	框架结构	1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南同济建筑设计有限公司/杨岑/15903861500							2			
90	河南恒美置业有限公司/元平滨河府13#楼		小型	244.26	1	框架结构	1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南同济建筑设计有限公司/杨岑/15903861500							1			
91	河南恒美置业有限公司/元平滨河府地下车库		大型	17062.28	1	框架结构	-1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南同济建筑设计有限公司/杨岑/15903861500							12			
92	信阳威士清环保科技有限公司/息县垃圾焚烧炉渣资源化利用项目1#厂房	工业	中型	7050	1	钢结构	1	中亿国际设计集团有限公司/董怀峰/18737692777	洛阳城市建设勘察设计院有限公司/张永/13663878542							5	13		
93	信阳威士清环保科技有限公司/息县垃圾焚烧炉渣资源化利用项目2#厂房	工业	小型	1452	1	框架结构	1	中亿国际设计集团有限公司/董怀峰/18737692777	洛阳城市建设勘察设计院有限公司/张永/13663878542							5	7		
94	信阳威士清环保科技有限公司/息县垃圾焚烧炉渣资源化利用项目综合楼	民用	小型	1203.5	1	框架结构	2	中亿国际设计集团有限公司/董怀峰/18737692777	洛阳城市建设勘察设计院有限公司/张永/13663878542							5	12		
95	信阳威士清环保科技有限公司/息县垃圾焚烧炉渣资源化利用项目门卫	民用	小型	16.3	1	框架结构	1	中亿国际设计集团有限公司/董怀峰/18737692777	洛阳城市建设勘察设计院有限公司/张永/13663878542							5	2		
96	河南龙展置业有限公司/光山会展中心6#楼	民用	小型	1294.75	1	框架结构	1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南华中建筑设计院有限公司/尚世荣/15188337178							6			

97	河南龙展置业有限公司/光山县委中心7#楼	民用	中型	9748.91	1	1	框架结构	1	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司/潘韶宇/18838133916	河南中建筑设计院有限公司/尚世荣 /15188337178						14			
98	息县智淳石油销售有限公司/息县智淳石油销售有限公司第二加油站项目	公共建筑	小型	1150.02	1	1	框架	2	河南同兴勘测设计有限公司/常战盈/17739236559	中泓河北工程技术有限公司/温晓瑜/18638596226		8				20			
99	河南中原金鑫建设控股有限公司/周始县中原纺织产业园建设工程项目-消防泵房及水池	工业建筑	小型	63.14	1	1	砌体	1	泽圣勘察设计有限公司/黄品 /13949174121	中辰科杰设计工程有限公司/王凤轩/15515934777		7				19			
100	河南中原金鑫建设控股有限公司/周始县中原纺织产业园建设工程项目-3#厂房	工业建筑	中型	16920	1	1	钢结构	2	泽圣勘察设计有限公司/黄品 /13949174121	中辰科杰设计工程有限公司/王凤轩/15515934777		7				29			
101	河南中原金鑫建设控股有限公司/周始县中原纺织产业园建设工程项目-4#厂房	工业建筑	中型	24900	1	1	钢结构	2	泽圣勘察设计有限公司/黄品 /13949174121	中辰科杰设计工程有限公司/王凤轩/15515934777		7				32			
102	淮滨县人民医院传染病防治中心建设项目	公建	大型	25960.11	1	1	框架	10	河南诚信岩土工程勘察设计有限公司/刘阳 /15936241752	中合一工程设计有限公司/邱政 /18905692059	1	7				90			刘阳(勘1)
103	固始县沙河铺镇桥东社区棚户区改造项目	民用	二	9960.45	1	8/-	框架结构	1	泽圣勘察设计有限公司(乙)/黄品13949174121	机械工业第六设计研究院有限公司(甲)/李晓跃 /13523563231	3	10	2			35			刘丽丽(1) 黄品(勘3)/姜玉冰(电1)
104	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块北架空车库	公建	大型	10453.08	1	1	框架	1	中科瑞城设计有限公司/夏支埃 /15238697586	中科瑞城设计有限公司/倪梁峰 /13903817881	1	9				17			夏支埃(勘1)
105	淮滨县城市管理局/淮滨县第二污水处理厂扩建工业废水处理设施项目	市政基础设施工程	中型	/	/	/	/	/	河南诚信岩土工程勘察设计有限公司/刘阳 /15936241752	河南城院卓越综合设计研究院有限公司/谭水成 /18537505671		1				77			
106	信阳涉外职业技术学院/信阳涉外职业技术学院二期工程教学实训中心	公建	中型	8538	1	6	框架	6	河南省信阳市工程地质勘察院有限公司(甲)/谌伟 /13507602109	中述设计集团有限公司(甲)/李诗颖 /19180527835						21			
107	信阳涉外职业技术学院/信阳二期工程红色研修中心二号楼	公建	中型	6029.58	1	5	框架	5	河南省信阳市工程地质勘察院有限公司(甲)/谌伟 /13507602109	中述设计集团有限公司(甲)/李诗颖 /19180527835						15			

108	信阳涉外职业技术学院/信阳涉外职业技术学院二期工程红色研学中心二号楼	公建	中型	7336.42	1	框架	6	河南省信阳市工程地质勘察院有限公司(中)/李伟	中述设计集团有限公司(甲)/李诗颖							17	
109	信阳涉外职业技术学院/信阳涉外职业技术学院二期工程7#教学楼	公建	小型	1150	1	排架	1	河南省信阳市工程地质勘察院有限公司(中)/李伟	中述设计集团有限公司(甲)/李诗颖							10	
110	信阳涉外职业技术学院/信阳涉外职业技术学院二期工程8#教学楼	公建	小型	1150	1	排架	1	河南省信阳市工程地质勘察院有限公司(中)/李伟	中述设计集团有限公司(甲)/李诗颖							10	
111	潢川县裕丰粮业有限公司/潢川县裕丰粮业有限公司年产5万吨优质稻米粉生产线项目(一期)1#生产用房	工业	小型	2790.52	1	钢结构	1	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波	河南建设工程有限公司(甲)/杨芳							15	
112	信阳博瑞医药产业园/豫东高新技术产业园项目(博睿医疗产业园项目)0014#地块1#厂房	工业	中型	6474.33	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈	中铁工程设计咨询集团有限公司(甲)/刘旭							33	
113	信阳博瑞医药产业园/豫东高新技术产业园项目(博睿医疗产业园项目)0014#地块2#厂房	工业	中型	6474.33	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈	中铁工程设计咨询集团有限公司(甲)/刘旭							35	
114	信阳博瑞医药产业园/豫东高新技术产业园项目(博睿医疗产业园项目)0014#地块3#厂房	工业	中型	6474.33	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈	中铁工程设计咨询集团有限公司(甲)/刘旭							33	
115	信阳博瑞医药产业园/豫东高新技术产业园项目(博睿医疗产业园项目)0014#地块4#厂房	工业	中型	6474.33	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈	中铁工程设计咨询集团有限公司(甲)/刘旭							35	
116	信阳博瑞医药产业园/豫东高新技术产业园项目(博睿医疗产业园项目)0014#地块5#厂房	工业	中型	11527.66	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈	中铁工程设计咨询集团有限公司(甲)/刘旭							37	

117	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园建设项目21#楼	居住	中型	7178.58	1	剪力墙	17/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839	16							
118	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园建设项目23#楼	居住	中型	7160.56	1	剪力墙	17/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839	15							
119	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园建设项目地下室C区	公建	小型	2462.51	1	框架	0/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839	4							
120	潢川县张集乡卫生院/潢川县张集乡卫生院迁建(新建综合楼)项目	公建	小型	2833.14	1	框架	3	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司(甲)/潘韶宇/18838133916	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司(甲)/冯艳丽/18336308591	30							
121	河南商澳汽车装饰用品有限公司/商澳汽车装饰用品生产加工项目仓库	工业	小型	1339.79	1	框架	4	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林公司/15716406111	盈创筑业工程科技有限公司(乙)/罗梓鹏/13559105662	11							
122	河南商澳汽车装饰用品有限公司/商澳汽车装饰用品生产加工项目左园	工业	小型	2646	1	钢结构	1	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林公司/15716406111	盈创筑业工程科技有限公司(乙)/罗梓鹏/13559105662	7							
123	河南振华鸭业有限公司/河南振华鸭业有限公司内销熟食加工车间项目内销熟食加工车间	工业	小型	2162.33	1	钢结构	2	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波/17739755251	南京丰源建筑设计有限公司(甲)/吴春丽/18768858677	16							
124	信阳佳泰能源有限公司/中石化信阳吴陈河加油站站房	公建	小型	345.72	1	框架	2	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林公司/15716406111	河南省医药设计院有限公司(甲)/郑西平/18638559617	11							
125	河南省潢川第一中学/河南省潢川第一中学宿舍楼及体育项目(高中部)	公建	中型	15297.6	1	框架	6	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林公司/15716406111	河南振潢工程设计有限公司(乙)/李志领/15937699097	29	4						
126	信阳博瑞医药产业园建设开发有限公司/豫东高新技术产业园项目(博睿医疗产业园项目0014#地块)6#配套服务	公建	小型	3671.98	1	框架	4	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	中铁工程设计咨询集团有限公司(甲)/刘旭/13938490919	27	4						

127	信阳博瑞医药产业园 区建设有限公司/豫东 南高新技术产业开发 区大数据产业园项目 (博睿医疗产业园项目 0014#地块) 7#实验 楼	公建	小型	1660.97	1	框架	3	河南同兴勘测设 计有限公司(甲)/ 常战盈 /17739236559	中铁工程设计咨 询集团有限公司 (甲)/刘旭 /13938490919							4	23				
	合计			935091.34						6	4	0	0	210	2180	0	0				
	备注	说明：1.“违反内容”各明细栏中，前面为勘察单位违反条数，后面为设计单位违反条数；2.凡是有违反法律法规和强制性条文																			

说明：1.“违反内容”各明细栏中，前面为勘察单位违反条数，后面为设计单位违反条数；2.凡是有违反法律法规和强制性条文的，要注明