



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HNJC/A2025-0089

样品名称: 水源水

委托单位: 新县城市水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-05-27

河南金诚计量检测有限公司

检验检测专用章

河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HNJC/A2025-0089

第 2 页 共 6 页

样品名称	水源水	样品编号	A20250520-001
委托单位	新县城市水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	地表水	样品性状	微黄色液体
抽样地点	水厂水源水总进水口	抽/送样人	张昊
收样日期	2025-05-20	检测日期	2025-05-20~2025-05-27
检测项目	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表 1 和表 2 中的全部项目, 共 29 项。		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (III类)		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制: 乔凯凯 审核: 张朕霞 签发: 2025.5.27



河南金诚计量检测有限公司
(加盖检验检测专用章)

河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJCA2025-0089

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	粪大肠菌群	个/L	未检出	10000
2	砷	mg/L	<0.001	0.05
3	镉	mg/L	<0.0005	0.005
4	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
5	铅	mg/L	<0.0005	0.05
6	汞	mg/L	<0.0001	0.0001
7	硒	mg/L	<0.001	0.01
8	氰化物	mg/L	<0.002	0.2
9	氟化物(以 F 计)	mg/L	0.08	1.0
10	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.00	10
11	pH	/	7.59	6~9
12	铁	mg/L	<0.05	0.3
13	锰	mg/L	<0.005	0.1
14	铜	mg/L	<0.05	1.0
15	锌	mg/L	<0.05	1.0
16	氯化物(以 Cl 计)	mg/L	5.8	250
17	硫酸盐(以 SO_4^{2-} 计)	mg/L	13.8	250
18	高锰酸盐指数	mg/L	2.44	6
19	挥发酚	mg/L	<0.002	0.005
20	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05	0.2
21	氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$)	mg/L	0.05	1.0
22	硫化物	mg/L	<0.005	0.2
23	水温	℃	22.6	/
24	溶解氧	mg/L	7.9	≥ 5
25	化学需氧量(COD)	mg/L	<12.0	20
26	五日生化需氧量(BOD_5)	mg/L	<2.0	4
27	总磷(以 P 计)	mg/L	0.02	0.2 (湖、库 0.05)
28	总氮(湖、库, 以 N 计)	mg/L	1.25	1.0
29	石油类	mg/L	<0.01	0.05

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJCA2025-0089

第 4 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析方法及依据	仪器信息
1	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	电热恒温培养箱 HN-50BS
2	砷	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 9.4 砷 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
3	镉	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 12.4 镉 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
4	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
5	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 14.3 铅 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
6	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 11.1 汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
7	硒	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 10.1 硒 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
8	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.3 氰化物 流动注射法 GB/T 5750.5-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
9	氟化物(以 F ⁻ 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 6.2 氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
10	硝酸盐(以 N ⁻ 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 硝酸盐(以 N ⁻ 计) 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
11	pH 值	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 8.1 pH 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	酸度计 pHSJ-4F
12	铁	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 5.4 铁 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
13	锰	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 6.6 锰 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
14	铜	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 7.6 铜 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
15	锌	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 8.4 锌 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
16	氯化物(以 Cl ⁻ 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 5.2 氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
17	硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4.2 硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
18	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 4.1 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	酸式滴定管(棕色)
19	挥发酚	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 12.1 挥发酚类 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
20	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 13.3 阴离子合成洗涤剂 流动注射法 GB/T 5750.4-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
21	氨氮(NH ₃ -N)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 11.1 氨(以 N ⁻ 计) 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
22	硫化物	城镇供水水质标准检验方法 5.3.2 硫化物 流动注射法 CJ/T 141-2018	流动注射分析仪 QC8500S2

河南金诚计量检测有限公司

检测方法及仪器设备

报告编号: HNJC/A2025-0089

第 5 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
23	水温	水质 水温的测定-温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991	玻璃温度计
24	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987	碱式滴定管 (棕色)
25	化学需氧量(COD)	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	紫外可见分光光度计 DR6000
26	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-70BIII
27	总磷(以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 DR6000
28	总氮(湖、库, 以 N 计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 DR6000
29	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 DR6000
以下空白			

说 明

报告编号: HNJCA2025-0089

第 6 页 共 6 页

1. 本报告内容填写清楚齐全, 无本公司“检验检测专用章(或公章)”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效, 报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时, 结果仅适用于委托方提供的样品, 不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。



河南金诚计量检测有限公司

地址: 郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话: 0371-56586224



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HNJC/B2025-0654

样品名称: 出厂水

委托单位: 新县城市水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-05-27

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：HNJC/B2025-0654

第 2 页 共 6 页

样品名称	出厂水	样品编号	B20250520-001
委托单位	新县城市水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	水厂泵房	抽/送样人	张昊
收样日期	2025-05-20	检测日期	2025-05-20~2025-05-27
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1、表 2 中除溴酸盐、总氯、臭氧、游离氯以外的项目共 39 项。		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	该样品所检指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的标准。		
备注			

编制：乔凯凯

审核：张朕霞

签发：张朕霞

日期：2025.5.27

河南金诚计量检测有限公司
(加盖检验检测专用章)

河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJC/B2025-0654

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100
4	砷	mg/L	<0.001	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.08	1.0
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.98	10
12	三氯甲烷	mg/L	<0.001	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.001	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
16	三卤甲烷	/	0.03	1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1
19	亚氯酸盐	mg/L	0.48	0.7
20	氯酸盐	mg/L	0.11	0.7
21	色度	度	<5	15
22	浑浊度	NTU	0.251	1
23	臭和味	/	无	无异臭、异味
24	肉眼可见物	/	无	无
25	pH	/	7.51	6.5~8.5
26	铝	mg/L	<0.05	0.2
27	铁	mg/L	<0.05	0.3
28	锰	mg/L	0.006	0.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0
30	锌	mg/L	<0.05	1.0
31	氯化物	mg/L	6.4	250
32	硫酸盐	mg/L	14.0	250
33	溶解性总固体	mg/L	75	1000
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	61.1	450
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	2.20	3
36	氨(以N计)	mg/L	<0.05	0.5
37	总α放射性	Bq/L	0.082	0.5
38	总β放射性	Bq/L	0.124	1
39	二氧化氯	mg/L	0.13	出厂水 0.1~0.8

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJC/B2025-0654

第 4 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 5.2 总大肠菌群 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 4.1 菌落总数 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
4	砷	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 9.4 砷 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
5	镉	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 12.4 镉 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
6	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 14.3 铅 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
8	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 11.1 汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
9	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.3 氰化物 流动注射法 GB/T 5750.5-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
10	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 6.2 氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
11	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 硝酸盐（以 N 计） 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
12	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4.2 三氯甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
13	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 7.1 一氯二溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
14	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6.1 二氯一溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 5.1 三溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
16	三卤甲烷	/	/
17	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 15.2 二氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
18	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 16.2 三氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
19	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 20.2 亚氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
20	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 21.2 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
21	色度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	具塞比色管 50mL
22	浑浊度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	台式浊度仪 TL2300
23	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 臭和味 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJC/B2025-0654

第 5 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
24	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 肉眼可见物 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/
25	pH	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 8.1 pH 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	酸度计 pHSJ-4F
26	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 4.5 铝 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
27	铁	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 5.4 铁 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
28	锰	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 6.6 锰 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
29	铜	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 7.6 铜 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
30	锌	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 8.4 锌 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
31	氯化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 5.2 氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
32	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4.2 硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
33	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 11.1 溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2023	电子天平 BSA224S-CW/±0.1mg
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	酸式滴定管 (白色)
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	酸式滴定管 (棕色)
36	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 11.1 氨 (以 N 计) 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
37	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 4.1 总 α 放射性 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
38	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 5.1 总 β 放射性 低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
39	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 8.4 二氧化氯 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023	便携式二氧化氯测定仪 PCII
以下空白			

说 明

报告编号：HNJC/B2025-0654

第 6 页 共 6 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。



河南金诚计量检测有限公司

地址：郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话：0371-56586224



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HNJC/B2025-0656

样品名称: 书香华园

委托单位: 新县城市水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-05-27

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HNJCB2025-0656

第 2 页 共 6 页

样品名称	书香华园	样品编号	B20250520-003
委托单位	新县城市水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	新县潢河北路 1318 号	抽/送样人	翟昊帅
收样日期	2025-05-20	检测日期	2025-05-20~2025-05-27
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1、表 2 中除溴酸盐、总氯、臭氧、游离氯以外的项目共 39 项。		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	该样品所检指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的标准。		
备注			

编制: 乔凯凯

审核: 张朕霞

签发: 任子文

日期: 2025.5.27

河南金诚计量检测有限公司
(加盖检验检测专用章)

河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJC/B2025-0656

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出
3	菌落总数	CFU/mL	15	100
4	砷	mg/L	<0.001	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬（六价）	mg/L	<0.005	0.05
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.09	1.0
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.02	10
12	三氯甲烷	mg/L	<0.001	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.001	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
16	三卤甲烷	/	0.03	1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1
19	亚氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7
20	氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7
21	色度	度	<5	15
22	浑浊度	NTU	0.709	1
23	臭和味	/	无	无异臭、异味
24	肉眼可见物	/	无	无
25	pH	/	7.40	6.5~8.5
26	铝	mg/L	<0.05	0.2
27	铁	mg/L	0.06	0.3
28	锰	mg/L	0.022	0.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0
30	锌	mg/L	<0.05	1.0
31	氯化物	mg/L	6.3	250
32	硫酸盐	mg/L	14.2	250
33	溶解性总固体	mg/L	52	1000
34	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	38.0	450
35	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	2.20	3
36	氨（以 N 计）	mg/L	0.12	0.5
37	总 α 放射性	Bq/L	0.051	0.5
38	总 β 放射性	Bq/L	0.148	1
39	二氧化氯	mg/L	0.03	末梢水 0.02~0.8

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJCB2025-0656

第 4 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 5.2 总大肠菌群 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 4.1 菌落总数 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
4	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 9.4 砷 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
5	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 12.4 镉 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
6	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 14.3 铅 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
8	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 11.1 汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
9	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.3 氰化物 流动注射法 GB/T 5750.5-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
10	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 6.2 氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
11	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 硝酸盐（以 N 计） 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
12	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4.2 三氯甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
13	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 7.1 一氯二溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
14	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6.1 二氯一溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 5.1 三溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
16	三卤甲烷	/	/
17	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 15.2 二氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
18	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 16.2 三氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
19	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 20.2 亚氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
20	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 21.2 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
21	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	具塞比色管 50mL
22	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	台式浊度仪 TL2300
23	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 臭和味 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJC/B2025-0656

第 5 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
24	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 肉眼可见物 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/
25	pH	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 8.1 pH 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	酸度计 pHSJ-4F
26	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 4.5 铝 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
27	铁	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 5.4 铁 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
28	锰	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 6.6 锰 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
29	铜	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 7.6 铜 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
30	锌	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 8.4 锌 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
31	氯化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 5.2 氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
32	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4.2 硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
33	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 11.1 溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2023	电子天平 BSA224S-CW/±0.1mg
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	酸式滴定管 (白色)
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	酸式滴定管 (棕色)
36	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 11.1 氨 (以 N 计) 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
37	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 4.1 总 α 放射性 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
38	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 5.1 总 β 放射性 低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
39	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 8.4 二氧化氯 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023	便携式二氧化氯测定仪 PCII
以下空白			

说 明

报告编号：HNJC/B2025-0656

第 6 页 共 6 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。



河南金诚计量检测有限公司

地址：郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话：0371-56586224



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HNJC/B2025-0655

样品名称: 新县商贸城

委托单位: 新县城市水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-05-27

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号：HNJC/B2025-0655

第 2 页 共 6 页

样品名称	新县商贸城	样品编号	B20250520-002
委托单位	新县城市水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	新县潢河北路 126 号	抽/送样人	张昊
收样日期	2025-05-20	检测日期	2025-05-20~2025-05-27
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1、表 2 中除溴酸盐、总氯、臭氧、游离氯以外的项目共 39 项。		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	该样品所检指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的标准。		
备注			

编制：乔凯凯

审核：张晚霞

签发：任文

日期：2025.5.27

河南金诚计量检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJCB2025-0655

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出
3	菌落总数	CFU/mL	10	100
4	砷	mg/L	<0.001	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.08	1.0
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.02	10
12	三氯甲烷	mg/L	<0.001	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.001	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
16	三卤甲烷	/	0.03	1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1
19	亚氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7
20	氯酸盐	mg/L	0.05	0.7
21	色度	度	<5	15
22	浑浊度	NTU	0.329	1
23	臭和味	/	无	无异臭、异味
24	肉眼可见物	/	无	无
25	pH	/	7.45	6.5~8.5
26	铝	mg/L	<0.05	0.2
27	铁	mg/L	<0.05	0.3
28	锰	mg/L	0.008	0.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0
30	锌	mg/L	<0.05	1.0
31	氯化物	mg/L	6.3	250
32	硫酸盐	mg/L	14.4	250
33	溶解性总固体	mg/L	59	1000
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	36.0	450
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	2.36	3
36	氨(以N计)	mg/L	0.05	0.5
37	总α放射性	Bq/L	0.025	0.5
38	总β放射性	Bq/L	0.077	1
39	二氧化氯	mg/L	0.09	末梢水 0.02~0.8

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJC/B2025-0655

第 4 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 5.2 总大肠菌群 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 4.1 菌落总数 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
4	砷	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 9.4 砷 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
5	镉	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 12.4 镉 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
6	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 14.3 铅 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
8	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 11.1 汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
9	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.3 氰化物 流动注射法 GB/T 5750.5-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
10	氟化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 6.2 氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
11	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 硝酸盐(以N计) 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
12	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4.2 三氯甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
13	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 7.1 一氯二溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
14	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6.1 二氯一溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 5.1 三溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
16	三卤甲烷	/	/
17	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 15.2 二氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
18	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 16.2 三氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
19	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 20.2 亚氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
20	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 21.2 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
21	色度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	具塞比色管 50mL
22	浑浊度	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	台式浊度仪 TL2300
23	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 臭和味 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/

河南金诚计量检测有限公司

检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJC/B2025-0655

第 5 页 共 6 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
24	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 肉眼可见物 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/
25	pH	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 8.1 pH 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	酸度计 pHSJ-4F
26	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 4.5 铝 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
27	铁	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 5.4 铁 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
28	锰	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 6.6 锰 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
29	铜	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 7.6 铜 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
30	锌	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 8.4 锌 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
31	氯化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 5.2 氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
32	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4.2 硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5 -2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
33	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 11.1 溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2023	电子天平 BSA224S-CW/±0.1mg
34	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	酸式滴定管 (白色)
35	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	酸式滴定管 (棕色)
36	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 11.1 氨 (以 N 计) 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
37	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 4.1 总 α 放射性 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
38	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 5.1 总 β 放射性 低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
39	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 8.4 二氧化氯 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023	便携式二氧化氯测定仪 PCII
以下空白			

说 明

报告编号：HNJC/B2025-0655

第 6 页 共 6 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。



河南金诚计量检测有限公司

地址：郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话：0371-56586224