

信阳市住房和城乡建设局

信阳市住房和城乡建设局关于 2025 年第三季度建设工程勘察设计质量 情况的通报

各县区住建局、明港镇城乡规划建设中心，各有关单位：

现将我市 2025 年第三季度建设工程勘察设计质量情况通报如下。

一、基本情况

2025 年第三季度，全市共审查 170 项单体工程的施工图设计文件，总建筑面积 116.09 万 m²。通过审查发现：违反一般条文 3062 条，违反法律法规条文 28 条，违反安全条文 1 条，违反强制性条文 1 条。

本季度勘察设计质量违反强制性条文率为 0.59 条/百项，与上一季度 0 条/百项相比，勘察设计质量略有下降。

二、各专业存在的问题

（一）工程勘察专业

1. 勘察报告应调查基坑周边建筑物的情况，并评价基坑开挖时对周边建筑物的影响；

2. 勘察报告应提供历史最高水位、近 3-5 年最高水位，水位变化趋势和主要影响因素；

3.拟建场地地基土主要为新近填土、软弱土时，应确定为建筑抗震不利地段；

4.抗浮稳定安全系数 K_w 应根据抗浮工程设计等级取值；

5.预制桩设计参数还是钻孔桩设计参数应说明参数取值依据；

6.根据住房和城乡建设部第 37 号令，勘察文件应补充说明地质条件可能造成的工程风险；

7.剖面图中静力触探孔应标示出静力触探曲线；

8.抗浮设防水位应根据地形、地貌条件，评价地表水及地下水对建筑工程的影响；

9.补充钻探孔封孔回填情况的要求；

10.黏性土状态描述与土工试验成果不符；

11.勘察任务委托书签字盖章不完善；

12.基坑设计参数标准提供的抗剪强度指标应说明其试验方法；

13.场区波速测试钻孔不应小于 3 个。

(二)建筑设计专业

1.总平面图设计深度不符合规定要求，未注明建筑功能及耐火等级、防火间距、消防车道宽度及转弯半径，消防车道及转弯半径、消防登高面设计不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 和 GB50016-2014（2018 年版）要求；

2.未完全依据《建筑与市政工程无障碍通用规范》

GB55019-2021 进行无障碍设计，无障碍设施的设计措施不

规范；

3.室内疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于 1.0m 不符 GB55037-2022 第 7.1.8 条要求；

4.电梯层门耐火完整性不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 6.3.1 条要求；

5.消防设计说明未依据 GB55037-2022 第 7.4.7 条和 GB50016-2014（2018 年版）第 5.5.21 条根据疏散人数计算建筑每层房间疏散门安全出口、疏散走道和疏散楼梯各自总净宽度；

6.消防水泵房设计不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 4.1.7 条要求；

7.消防控制室设计不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 4.1.8 条要求；

8.室内环境污染物浓度标准不满足 GB55016-2021 第 5.1.2 条；

9.未完整注明各部位装饰材料及燃烧性能等级；

10.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于 1200mm，GB55030-2022 第 4.6.4 条；

11.疏散走道窗、消火栓影响走道隔墙耐火极限；

12.楼梯间未在首层直通室外；

13.商店疏散门净宽不应小于 1.4m；疏散门 1.4m 范围内不应设置台阶；

14.T 型走道疏散距离不满足 GB50016-2014 第 5.5.17 条；

15.未注明厂房生成过程中使用或产生的物质及火灾危险性特征并复核其火灾危险性分类；

16.女儿墙顶排水坡度不应低于 5%；

17.楼梯水平段长度大于 0.5m 时，水平段扶手高度不应小于 1.2m；

18.消防救援口采用玻璃窗时应选用安全玻璃；

19.应按豫建办〔2025〕112 号文件要求提供绿色建筑设计专篇；

20.首层安全出口通过架空层疏散时，可视为安全出口直通室外的条件应满足《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南（2023 年版）》1.3.9 条；

21.水电井检修门应采用丙级防火门；

22.厨房双扇推拉门开启后净宽不应小于 800mm；

23.电梯层门耐火极限不应小于 2.0h。

（三）结构设计专业

1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016 年版)均已更新为“设计标准”，设计引用的相关规范应更新为相应的“设计标准”；

2. 一级抗震，部分框架柱轴压比大于 0.75 不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）第 6.3.6 条；

3.两桩承台配筋不满足《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 第 4.2.3 条 2 款；

4.结构设计总说明中基坑开挖与回填说明应按《建筑与市政

地基基础通用规范》GB55003-2021 第 7.4.3 条补色完整；

5.结构计算时未考虑活荷不利布置不符合《工程结构通用规范》GB55001-2021 第 4.2.1 条；

6.房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平 and 竖向分布钢筋的配筋率、间距应满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 第 7.2.19 条要求；

7.出屋面烟道采用砌体墙不符合《非结构构件抗震设计规范》JGJ339-2015 第 4.4.3 条；

8.梁图中次梁端部在主梁内锚固长度不满足《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 第 4.4.5-1 条；

9.防火一级时，梯柱（200*450）耐火极限不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.1.2 条；

10.结构底部加强区剪力墙钢筋未见加强，不符合对提高结构的关键部位的抗震承载力和变形能力的设计要求,且竖向钢筋直筋不符合《建筑抗震设计标准》GB50011-2010(2024 年版)第 6.4.4 条 3 款；

11.地下室顶板采用大跨度板（ $\geq 6\text{m}$ ），应考虑楼板内变形影响，根据《建筑抗震设计标准》GB50011-2010(2024 年版)第 3.6.6 条，补充顶板有限元计算并包络设计；

12.结构计算时仓库等非民用建筑，不应采用《工程结构通用规范》GB55001-2021 第 4.2.4 条折减系数；

13.钢结构设计总说明中应补充《钢结构通用规范》

GB55006-2021 第 2.0.3、2.0.4 条；

14.高层剪力墙结构采用筏板基础，地下室剪力墙水平筋直径不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第 8.4.5 条；

15.建筑场地为抗震不利地段属于《建筑与市政工程抗震通用规范》GB5002-2021 第 4.1.1 条 2 款时，水平设计地震参数应乘以 1.1--1.6 增大系数；

16.实腹式刚架斜梁的平面外计算长度，应满足《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 第 7.1.6 条；

17.连续檩条的搭接长度应满足《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 第 9.1.10 条；

18.钢结构螺栓间距应满足《钢结构设计标准》GB50017-2017 第 11.5.2 条；

19.地震作用分项系数取值不满足《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 第 4.3.2 条；

20.部分剪力墙连梁箍筋的最小直径，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 表 6.3.2-2；

21.应按照住建部 37 号部令、住建部建办质〔2018〕31 号文件要求，《河南省住房和城乡建设厅关于印发<河南省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则>的通知》（豫建行规〔2021〕7 号）第八条的要求：“设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计，其中基坑支护必须进行专项设计”；

22.应注明地下工程采用防水混凝土的抗渗等级；

23.钢梁结构计算平面外计算长度应与图纸中实际支撑长度一致；

24.与框架柱或梯柱相连的楼梯平台梁，应满足框架梁的相关构造要求；

25.应注明混凝土构件中普通钢筋的最小保护层厚度要求；

26.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 第 7.2.16 条 2 款，承受集中荷载的端柱，其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相关要求。

（四）给排水设计专业

1.室外检查井距离建筑物外墙距离应注明，底层超过 12m 的排水横管应增设通气管；

2.排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时，应在立管底部设支墩或其它固定措施；

3.自动喷水系统管道减压孔板应注明使用不锈钢材料制作；

4.消防水箱出水管上应设置压力表；

5.明确室内消火栓及喷淋系统给水入口压力；

6.消防水箱底与地面之间的净距不应小于 0.8m；

7.消防系统应按照 GB55036-2021 第 2.0.7--2.0.9 条补充设计说明；

8.单体屋面雨水设计应结合海绵城市设计；

9.医院地漏需满足《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 第 6.3.7.4 条的要求,采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水

弯，地漏的通水能力应满足地面排水的要求。

（五）暖通设计专业

1.节能设计表通风风机的全压应按材料表中最大全压 80Pa 计算；

2.校核各防烟分区排烟口风速，不宜大于 10m/s（百叶风口有效系数按 0.8）；

3.绿色建筑暖通控制项 5.1.9 措施未在暖通和电气专业落实，应更新；

4.公共建筑的卫生间应设置机械通风；

5.一个排烟系统承担多个防烟分区时，排烟阀的位置应在各分区排烟口的最末端，以确保火灾时只有一个防烟分区的排烟口开启，其他分区关闭；

6.风管穿越防火分区处未按设计说明的要求设置防火阀；平面底图和建施不一致；

7.设计说明中的防火封堵明确“各类缝隙和孔洞封堵的技术措施及要求，按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 的规定确定”；

8.事故风机应在方便开启的室内外两侧设手动开启装置，GB50736-2012 第 6.3.9 条 2 款；

9.根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 3.2.16 的规定需给出风机的效率，消防专用风机除外。且满足 GB19761-2020 二级能效；

10.复核首层送风井及排烟井风口底距室外地面的高度是否

满足 GB50736-2012 第 6.3.1 条及 JGJ100-2015 第 3.2.8 条；《民用建筑通用规范》GB55031-2022 第 4.5.1 条；

11.挡烟垂壁采用何种材料、材质、厚度以及性能要求；

12.排除、有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管，应采取防静电措施。

（六）电气设计专业

1.首层的手动火灾报警按钮兼做火灾声光报警器的直接启动按钮；

2.疏散走道、疏散通道地面水平最低照度不应低于 3.0lx；

3.应急照明系统配电线路未穿热镀锌管保护；

4.总配电箱进线隔离电器未采用同时断开电源所有极的多极隔离电器；

5.排烟风机房未设置消防电话分机；

6.消防泵房应疏散照明和疏散指示标志；

7.障碍卫生间求助报警系统求助按钮未按高、低搭配设置；

8.屋顶通往上人屋面的出口处未设置出口标志灯；

9.火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路未采用燃烧性能不低于 B2 级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路未采用燃烧性能不低于 B2 级的铜芯电线电缆，违反《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 12.0.16 条；

10.埋在土壤内的外接导体采用热浸镀锌钢材，违反《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 第 7.2.8 条第 4 款；

11.无障碍卫生间的照明开关安装高度大于 1.1 米，违反《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 第 3.1.6 条；

12.宿舍内的配电箱安装在橱柜内时，未做好安全防护，违反《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022 第 2.0.12 条；

13.电梯保护电器的过负荷保护特性曲线与电梯的负荷特性曲线不匹配，违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 9.3.4.3 条；

14.消防设备配电箱处消防设备电源监控未设置在为重要消防设备供电的双电源切换开关的出线端，违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 13.3.8.2.2 条；

15.开水器插座回路未采用时间控制装置，违反《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.3.4 条。

三、工作要求

1.各勘察设计企业要组织技术人员学习本季度质量通报文件，对照各专业存在的问题认真研讨，有则改之，无则加勉，采取有效措施加强内部质量控制，防止类似质量问题再次发生，同时持续加强对建设工程法律法规和规范的学习，不断提高我市建设工程勘察设计质量水平。

2.要严格按照《信阳市海绵城市建设管理办法》（信阳市人民政府令第 5 号）和《信阳市住房和城乡建设局关于加强我市海绵城市专项设计与施工图专项审查的通知》（信建〔2023〕8 号），持续做好信阳市海绵城市设计与施工图审查工作。

3.要按照省住建厅要求，把所有需要施工图审查的建设工程

（含装饰装修工程、消防改造工程等）全面实行数字化审图。

4.要学习贯彻《河南省绿色建筑设计专篇》《全省住房城乡建设系统建筑保温材料安全隐患全链条整治行动实施方案》《河南省电动自行车停放充电场所防火设计标准》，做好该方面的设计与审图工作。

5.各勘察设计企业和施工图审查机构要贯彻落实《信阳市住建局关于汲取万家灯火城市广场项目教训举一反三健全规范住建部门监管长效机制的通知》（信建〔2025〕23号）有关要求，严格遵守法定建设程序，尤其是对于建设单位未取得城乡规划许可相关文件的建设项目，勘察设计企业不得承接、更不得开展勘察设计业务，施工图审查机构不得受理审查业务。

附件：1.信阳市 2025 年第三季度勘察设计质量汇总表

2.信阳市 2025 年第三季度勘察设计质量明细表



2025年10月10日

信阳市2025年第三季度建设工程勘察设计质量汇总表

序号	勘察、设计单位名称	单体工程		建筑面积（m²）	审 查 意 见			
		勘察（项）	设计（项）		违反法律法规情况（条）	违反强制性条文情况（条）	违反一般性条文情况（条）	存在质量安全隐患（条）
1	中建材（河南）勘测设计有限公司	17		225500.44	4		4	
2	国昇设计有限责任公司	1		792			1	
3	河南核地勘察技术有限公司	2		13200.49			6	
4	河南民瑞岩土工程技术有限公司	6		35065.53			18	
5	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	1			2		7	
6	河南省信阳工程地质勘察院有限公司	43		277834.04	18		99	
7	河南同兴勘测设计有限公司	11		62515.25			23	
8	河南卓越建设工程有限公司	5		12847.68			0	
9	湖北核工业勘察设计院	5		29304.69			9	
10	机械工业第六设计研究院有限公司	13		36352.99			57	
11	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司	20		51297.58	2		26	
12	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	5		79802.68			70	

13	中科瑞城设计有限公司	16		123144.51				
	勘察合计	145	0	947657.88	26	0	320	0
1	北京中天建中工程设计有限责任公司		10	172630.67			292	
2	北京中外建建筑设计有限公司		1	36457				
3	大建元和工程设计有限公司		9	50002.95			86	
4	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司		2	1918				
5	广州博厦建筑设计研究院有限公司		2	13200.49			39	
6	国昇设计有限责任公司		3	3250			4	
7	河南华中建筑设计院有限公司		12	88942.5			80	
8	河南省交通规划设计研究院股份有限公司		1		1		17	
9	河南省商城县金冠建筑设计有限公司		1	4584.93			41	
10	河南省朝阳建筑设计有限公司		4	28995.69			38	
11	河南省中工设计研究院集团股份有限公司		3	25380.1			49	
12	河南五方合创建筑设计有限公司		2	49122.68			50	
13	河南振潢工程设计有限公司		1	3073.99			20	
14	赫景丰建设工程有限公司		1	1296.4			10	
15	机械工业第六设计研究院有限公司		13	36352.99			165	

16	洛阳城市建设勘察设计院有限公司		1				4	
17	铭扬工程设计集团有限公司		4	30480.6			81	
18	厦门中胜时代建筑设计有限公司		10	88700.57			206	
19	山东省粮油工程设计院有限公司		4	7031.68			19	
20	上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司		3	12040			43	
21	上海亦境建筑景观有限公司		9	4988.88			41	
22	闻天地装饰科技有限公司（专项）		1	3019.72			27	
23	信阳市建筑勘察设计院有限公司		3	10210.4			16	
24	信宇腾远规划设计有限公司		7	44514.68			20	
25	泽圣勘察设计有限公司		1	36522				
26	浙江新中环建筑设计有限公司		3	79343.64			96	
27	正鼎国际建筑设计有限公司		1	28000		1	7	
28	中奥建工程管理有限公司		4	12523.44			78	
29	中辰科杰设计工程有限公司		5	2469.74	1		102	1
30	中腾勘察设计有限公司		1	9940.06			10	
31	中地设计集团有限公司		1	5325.97			11	
32	中凡国际工程设计有限公司		2	12937.3			40	

33	中国石油天然气第一建设有限公司		2	584.1			42	
34	中合一工程设计有限公司		3	3828				
35	中机十院国际工程有限公司		1	8879.59			23	
36	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司		2	2425				
37	中科瑞城设计有限公司		16	123144.51			491	
38	中联合创设计有限公司		1	4385				
39	中述设计集团有限公司		1	662				
40	中铁工程设计咨询集团有限公司		5	56054.81			192	
41	中衍设计集团有限公司		4	18615.37			141	
42	中亿国际设计集团有限公司		3	10265.38			58	
43	中誉恒信工程咨询有限公司		7	28833.8			103	
	设计合计	0	170	1160934.63	2	1	2742	1
	勘察设计总计	145	170	1160934.63	28	1	3062	1

信阳市2025年第三季度建设工程勘察设计质量明细表

序号	建设单位/ 工程名称	类别	等级	建筑 面积 (m²)	单 体 工 程 数	结构	层 数	勘察单位/ 项 目负责人/手机 号码	设计单位/ 项 目负责人/ 手 机号码	违反内容								责任人（违反法 律法规和强制性 条文条数）		
										法律 法规		违反 强 条		一般意见		质量安 全隐患		建 筑 专 业	结 构 专 业	其 他 专 业
1	信阳科技职业学院/信 阳科技职业学院18# 学生宿舍	公建	大型	27383.91	1	剪力墙	6	中建材（河南）勘 测设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026822 项目负责人 陈威 电 话 18537605854	河南五方合创建筑 设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141010998 项目负责人 徐化 安 电 话 13526682244						22					
2	信阳科技职业学院/信 阳科技职业学院19# 艺体中心	公建	大型	21738.77	1	框架	4	中建材（河南）勘 测设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026822 项目负责人 陈威 电 话 18537605854	河南五方合创建筑 设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141010998 项目负责人 徐化 安 电 话 13526682244						28					
3	中国铁路武汉局集团 有限公司/武铁信阳生 产基地建设项目生产 基地1#楼	公建	大型	16531.6	1	框架-剪 力墙结 构	14/ 1	中建材（河南）勘 测设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026822 项目负责人 陈威 电 话 18537605854	中衍设计集团有限 公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141016126 项目负责人 皇甫 晓梅 电 话 13623811023	1					1	61				陈威（勘 1）

4	中国铁路武汉局集团有限公司/武铁信阳生产基地建设项目附属用房	公建	小型	854.56	1	框架	1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中衍设计集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141016126 项目负责人 皇甫晓梅 电话 13623811023	1					1	33					陈威（勘1）
5	中国铁路武汉局集团有限公司/武铁信阳生产基地建设项目配电房	公建	小型	105.3	1	框架	1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中衍设计集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141016126 项目负责人 皇甫晓梅 电话 13623811023	1					1	16					陈威（勘1）
6	中国铁路武汉局集团有限公司/武铁信阳生产基地建设项目防空地下室	公建	中型	1123.91	1	框架	/1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中衍设计集团有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141016126 项目负责人 皇甫晓梅 电话 13623811023	1					1	31					陈威（勘1）
7	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0009#地块)1#厂房	工业	中型	11851.33	1	框架-剪力墙结构	11	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中铁工程设计咨询集团有限公司 资质等级 综合甲级 证书编号 A111001393-10/8 项目负责人 刘旭 电话 13938490919							37					
8	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0009#地块)2#生活服务配套、研发	工业	中型	11971.95	1	框架-剪力墙结构	10	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中铁工程设计咨询集团有限公司 资质等级 综合甲级 证书编号 A111001393-10/8 项目负责人 刘旭 电话 13938490919							44					

9	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0009#地块)5#厂房	工业	中型	13488.27	1	框架-剪力墙结构	9	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中铁工程设计咨询集团有限公司 资质等级 综合甲级 证书编号 A111001393-10/8 项目负责人 刘旭 电话 13938490919						37					
10	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0009#地块)9#厂房	工业	小型	3591.2	1	框架-剪力墙结构	3	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中铁工程设计咨询集团有限公司 资质等级 综合甲级 证书编号 A111001393-10/8 项目负责人 刘旭 电话 13938490919						32					
11	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)3#厂房	工业	中型	15152.06	1	框架-剪力墙结构	12	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中铁工程设计咨询集团有限公司 资质等级 综合甲级 证书编号 A111001393-10/8 项目负责人 刘旭 电话 13938490919						42					
12	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)4#厂房	工业	中型	7227.25	1	框架-剪力墙结构	8	中建材(河南)勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	北京中天建中工程设计有限责任公司 资质等级 甲级 证书编号 A111011305 项目负责人 丁明禄 电话 13436991493						32					

13	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)6#厂房	工业	中型	14647.86	1	框架-剪力墙结构	11	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	北京中天建中工程设计有限责任公司 资质等级 甲级 证书编号 A111011305 项目负责人 丁明禄 电话 13436991493						33					
14	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)7#厂房	工业	中型	12150.43	1	框架-剪力墙结构	10	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	北京中天建中工程设计有限责任公司 资质等级 甲级 证书编号 A111011305 项目负责人 丁明禄 电话						38					
15	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)8#厂房	工业	中型	9729.58	1	框架-剪力墙结构	10/1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	北京中天建中工程设计有限责任公司 资质等级 甲级 证书编号 A111011305 项目负责人 丁明禄 电话 13436991493						41					
16	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)防空地下室	工业	中型	8879.59	1	框架-剪力墙结构	/1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	中机十院国际工程有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A111004357 项目负责人 赵杰锋 电话 18137899952						23					
17	信阳慧博产业园区建设有限公司/豫东南高新技术产业开发区大数据产业园项目(慧博云通产业园项目0010#地块)10#11#厂房	工业	中型	49072.87	1	框架-剪力墙结构	10/1	中建材（河南）勘测设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141026822 项目负责人 陈威 电话 18537605854	北京中天建中工程设计有限责任公司 资质等级 甲级 证书编号 A111011305 项目负责人 丁明禄 电话						58					

18	中央储备粮信阳直属库有限公司/中央储备粮信阳直属库有限公司仓储项目散粮平房仓A	工业	中型	2608.63	1	排架	1	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	山东省粮油工程设 计院有限公司 资质等级 专项 证 书编号 A237011980 项目负责人 郭红 梅 电 话 13854179801						5					
19	中央储备粮信阳直属库有限公司/中央储备粮信阳直属库有限公司仓储项目散粮平房仓B	工业	中型	2608.63	1	排架	1	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	山东省粮油工程设 计院有限公司 资质等级 专项 证 书编号 A237011980 项目负责人 郭红 梅 电 话 13854179801						5					
20	中央储备粮信阳直属库有限公司/中央储备粮信阳直属库有限公司仓储项目散粮平房仓C	工业	小型	1709.24	1	排架	1	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	山东省粮油工程设 计院有限公司 资质等级 专项 证 书编号 A237011980 项目负责人 郭红 梅 电 话						5					
21	中央储备粮信阳直属库有限公司/中央储备粮信阳直属库有限公司仓储项目配、发电房	工业	小型	105.18	1	框架	1	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	山东省粮油工程设 计院有限公司 资质等级 专项 证 书编号 A237011980 项目负责人 郭红 梅 电 话 13854179801						4					

22	信阳市太平仙山养老服务有限公司/信阳市太平仙山养老服务有限公司养老中心及休闲农业设施建设项目	公建	小型	2382	1	框架	3	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 李全华 电 话 13903764522	中奥建工程管理有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A111007521 项目负责人 王友礼 电 话 15931602335						18					
23	信阳市沃特沃德数码科技有限公司/河南永和集团高新技术产业园项目3#检测车间	工业	中型	4603.04	1	钢结构	3	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 李全华 电 话 13903764522	中亿国际设计集团有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 A352012386 项目负责人 史峰 电 话 18625351280					1	20					
24	信阳市沃特沃德数码科技有限公司/河南永和集团高新技术产业园项目4#厂房	工业	中型	1049.3	1	钢结构	2	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 李全华 电 话 13903764522	中亿国际设计集团有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 A352012386 项目负责人 史峰 电 话 18625351280					1	18					
25	信阳市平桥水利建设投资开发有限公司/平桥区高标准农田示范区智慧农业展销中心建设项目门卫室	公建	小型	16	1	框架	1	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A141012732 项目负责人 钟道军 电 话 13607608011	1				1	5					韩林（勘 1）
26	信阳市平桥水利建设投资开发有限公司/平桥区高标准农田示范区智慧农业展销中心建设项目展厅	农业建筑配套	小型	915.4	1	框架	1	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 韩林 电 话 15716406111	信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A141012732 项目负责人 钟道军 电 话	1				1	11					韩林（勘 1）

27	信阳市沃特沃德数码科技有限公司/河南永和集团高新技术产业园项目2#检测车间	工业	中型	4613.04	1	钢结构	3	信阳市建筑勘察设计院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241012739 项目负责人 李全华 电 话 13903764522	中亿国际设计集团有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 A352012386 项目负责人 史峰 电 话 18625351280					1	20					
28	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川·出山店水库露营基地建设项目1#观景平台	构筑物	三级	59.57	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						6					
29	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川·出山店水库露营基地建设项目2#观景平台	构筑物	三级	312.82	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						2					
30	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川·出山店水库露营基地建设项目3#观景平台	构筑物	三级	368.15	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						4					
31	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川·出山店水库露营基地建设项目4#观景平台	构筑物	三级	1184.79	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						4					

32	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川•出山店水库露营基地建设项目5#观景平台	构筑物	三级	153.4	1	钢结构	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观 有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						4					
33	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川•出山店水库露营基地建设项目6#观景平台	构筑物	三级	1027.37	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观 有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						2					
34	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川•出山店水库露营基地建设项目7#公共卫生间	构筑物	三级	285.12	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观 有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						4					
35	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川•出山店水库露营基地建设项目8#湖边栈道	构筑物	三级	927.15	1	钢结构	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观 有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						5					
36	信阳美景建设有限责任公司/信阳市星宿川•出山店水库露营基地建设项目9#水泵房	构筑物	三级	670.51	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	上海亦境建筑景观 有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A231007816 项目负责人 董锋 电 话 13817226290						10					

37	河南圣源昊置业有限公司/龙潭国际5#楼	居住	大型	22507.83	1	剪力墙	33/3	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	浙江新中环建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A133000701 项目负责人 陈举 电 话 17596999633						37					
38	河南圣源昊置业有限公司/龙潭国际7#楼	居住	大型	33864.64	1	剪力墙	33/3	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	浙江新中环建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A133000701 项目负责人 陈举 电 话 17596999633						32					
39	河南圣源昊置业有限公司/龙潭国际6#主楼	居住	大型	22971.17	1	剪力墙	32/3	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	浙江新中环建筑设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 A133000701 项目负责人 陈举 电 话 17596999633						27					
40	中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司/中国石油天然气股份有限公司河南信阳销售分公司信阳市矿业大道加油站站房	公建	小型	346.6	1	框架	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	中国石油天然气第一建设有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 A241003989 项目负责人 王琨 电 话 15637962708	1				1	21					李健生 (勘1)
41	中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司/中国石油天然气股份有限公司河南信阳销售分公司信阳市矿业大道加油站站房	公建	小型	237.5	1	钢结构	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141026734 项目负责人 李健生 电 话 13526079890	中国石油天然气第一建设有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 A241003989 项目负责人 王琨 电 话 15637962708	1				1	21					李健生 (勘1)

42	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-7#楼	居住	大型	10734.75	1	剪力墙	27/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						40				
43	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-8#楼	居住	大型	11176.15	1	剪力墙	27/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						40				
44	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-9#楼	居住	大型	9361.03	1	剪力墙	26/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话						42				
45	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-10#楼	居住	大型	10315.98	1	剪力墙	27/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						40				
46	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-11#楼	居住	大型	12495.72	1	剪力墙	27/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						40				

47	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-12#楼	居住	大型	11211.04	1	剪力墙	27/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						40				
48	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-13#楼	居住	大型	13013.5	1	剪力墙	27/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话						41				
49	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-15#楼	公建	小型	2107.33	1	框架	3	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						40				
50	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-B-2#楼	公建	小型	1699.22	1	框架	4	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						33				
51	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-1#变配电室	公建	小型	186.93	1	框架	1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						14				

52	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-2#变配电室	公建	小型	222	1	框架	1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141015674 项目负责人 杨丽娜 电 话 17737099309						14				
53	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-3#变配电室	公建	小型	444.29	1	框架	1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141015674 项目负责人 杨丽娜 电 话 17737099309						13				
54	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-开闭所	公建	小型	149.85	1	框架	1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141015674 项目负责人 杨丽娜 电 话 17737099309						13				
55	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-南架空车库	公建	大型	17712.21	1	框架	1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141015674 项目负责人 杨丽娜 电 话 17737099309						33				
56	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块-车库	公建	大型	11380.42	1	框架	/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书编号 A141015674 项目负责人 杨丽娜 电 话 17737099309						33				

57	信阳鼎信平西置业有限公司/平桥美好未来社区西地块防空地下室	公建	中型	10934.09	1	框架	/1	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证书 编号 B141015674 项目负责人 夏支埃 电 话 15238697586	中科瑞城设计有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A141015674 项目负责人 杨丽 娜 电 话 17737099309						15				
58	信阳市浉河区金裕农业开发有限公司/信阳国家农业科技园区核心区建设项目一期5#厂房	工业	中型	5673.02	1	框架	3	机械工业第六设计 研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241001993 项目负责人 胡瑞珍 电 话 13733191864	机械工业第六设计 研究院有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 A141001996 项目负责人 侯珊 珊 电 话 15238054805					1	23				
59	信阳市浉河区金裕农业开发有限公司/信阳国家农业科技园区核心区建设项目一期7#厂房	工业	中型	7965.07	1	框架	3	机械工业第六设计 研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241001993 项目负责人 胡瑞珍 电 话 13733191864	机械工业第六设计 研究院有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 A141001996 项目负责人 侯珊 珊 电 话					1	17				
60	信阳市浉河区金裕农业开发有限公司/信阳国家农业科技园区核心区建设项目一期2#厂房	工业	中型	7965.07	1	框架	4	机械工业第六设计 研究院有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241001993 项目负责人 胡瑞珍 电 话 13733191864	机械工业第六设计 研究院有限公司 资质等级 综合甲 级 证书编号 A141001996 项目负责人 侯珊 珊 电 话 15238054805					1	20				
61	河南省翼创土地整理开发有限公司/五里店街道渔米茶乡特色产业项目2#农产品加工车间	工业	中型	11458.36	1	框架	4/1	河南民瑞岩土工程 技术有限公司 资质等级 乙级 证书 编号 B241030477 项目负责人 阮超 电 话 13937610718	铭扬工程设计集团 有限公司 资质等级 甲级 证 书编号 A133020565 项目负责人 张成 龙 电 话 13858160972					2	22				

[illegible]

[illegible]

83	河南中城矿环保科技有限公司/河南中城矿环保科技有限公司智慧循环加工利用项目家由回收处理厂房	工业	中型	6000	1	钢结构	1	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司(甲)/王秋然/15039278589					3	16					
84	河南中城矿环保科技有限公司/河南中城矿环保科技有限公司智慧循环加工利用项目家标准化厂房	工业	中型	6000	1	框架	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司(甲)/王秋然/15039278589					3	21					
85	河南中城矿环保科技有限公司/河南中城矿环保科技有限公司智慧循环加工利用项目门岗	公建	小型	40	1	框架	1	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司(甲)/王秋然/15039278589					3	6					
86	商城县鑫达置业有限公司/商城鑫达置业福润小院1#楼	居住	中型	12460.69	1	框剪	18/1	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	中凡国际工程设计有限公司(甲)/张爱萍/17629199820					4	36					
87	商城县鑫达置业有限公司/商城鑫达置业福润小院2#楼	公建	小型	476.61	1	框架	1	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	中凡国际工程设计有限公司(甲)/张爱萍/17629199820					4	4					
88	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园小区一期-10#楼	居住	中型	8587.76	1	剪力墙	17/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839					1	13					
89	河南黄淮集团隆古粮油有限公司/潢川县黄国故城仓储物流扶贫项目(二期隆古乡)-5#粮食	工业	小型	792	1	排架	1	国昇设计有限责任公司(乙)/曾倩/15939201161	国昇设计有限责任公司(甲)/刘良贞/13937600548					1	3					
90	潢川县江家集镇中心学校/潢川县江家集镇第二小学教学楼建设项目	公建	小型	3073.99	1	框架	4	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林/15716406111	河南振潢工程设计有限公司(乙)/李志领/15937699097						20					
91	商城县汪桥镇人民政府/商城县汪桥镇综合养老服务中心建设项目	公建	小型	4584.93	1	框架	5	河南民瑞岩土工程技术有限公司(乙)/阮超/13937610718	河南省商城县金冠建筑设计有限公司(丙)/何东明/13939790059					2	41					

92	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园小区一期16#楼	居住	中型	7621.25	1	剪力墙	17/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839						9					
93	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园小区一期18#楼	居住	中型	7759.95	1	剪力墙	17/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839						9					
94	商城县中浙房地产开发有限公司/商城县商务中心区春风十里·晨园小区一期地下室B区及D区	公建	小型	5026.73	1	框架	0/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南省朝阳建筑设计有限公司(甲)/李国亮/15538395839						7					
95	河南华英农业发展股份有限公司/河南华英锦绣粮业有限公司15万吨粮食仓储建设项目9#仓	工业	小型	2428.84	1	排架	1	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波/17739755251	信宇腾远规划设计有限公司(甲)/万威尔/18133965515						4					
96	河南华英农业发展股份有限公司/河南华英锦绣粮业有限公司15万吨粮食仓储建设项目10#仓	工业	小型	2428.84	1	排架	1	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波/17739755251	信宇腾远规划设计有限公司(甲)/万威尔/18133965515						4					
97	河南华英农业发展股份有限公司/河南华英锦绣粮业有限公司15万吨粮食仓储建设项目11#12#仓	工业	小型	3330	1	排架	1	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波/17739755251	信宇腾远规划设计有限公司(甲)/万威尔/18133965515						4					
98	河南华英农业发展股份有限公司/河南华英锦绣粮业有限公司15万吨粮食仓储建设项目13#仓	工业	小型	3325	1	排架	1	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波/17739755251	信宇腾远规划设计有限公司(甲)/万威尔/18133965515						4					
99	河南华英农业发展股份有限公司/河南华英锦绣粮业有限公司15万吨粮食仓储建设项目14#仓	工业	小型	1335	1	排架	1	河南卓越建设工程有限公司(甲)/杨青波/17739755251	信宇腾远规划设计有限公司(甲)/万威尔/18133965515						4					
100	河南靶飞特文旅有限公司/大别山教育研学基地(一期)综合楼	公建	中型	6137.81	1	框架	5	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林/15716406111	中奥建工程管理有限公司(甲)/王友礼/15931602335					2	22					

101	河南靶飞特文旅有限公司/大别山教育研学基地（一期）射击馆	公建	小型	1537.71	1	框架	2	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林/15716406111	中奥建工程管理有限公司（甲）/王友礼/15931602335					2	10				
102	光山县第三高级中学/光山县第三高级中学老校区改造提升项目	公建	小型	2465.92	1	框架	2	信阳市建筑勘察设计院有限公司(乙)/韩林/15716406111	中奥建工程管理有限公司（甲）/阎焱/18310428705					2	28				
103	中国银行股份有限公司罗山支行/中国银行股份有限公司罗山支行营业部-消防工程	公建	小型	214	1	框架	1		国昇设计有限责任公司(甲)/任慧/18037611409						1				
104	息县教育体育局/息县第二十小学食堂（2024年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目）新建食堂	公建	小型	1444.89	1	框架	2	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	中辰科杰设计工程有限公司(甲)/安克虎/18749499985					3	35				
105	河南美庐服饰有限公司/年产服装缝纫机1000台生产线建设项目1#、2#厂房	工业	中型	17849	2	钢结构	3	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	河南华中建筑设计院有限公司(甲)/张林/17310300773					1	4				
106	河南美庐服饰有限公司/年产服装缝纫机1000台生产线建设项目3#办公楼	公建	小型	2256	1	框架	4	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	河南华中建筑设计院有限公司(甲)/张林/17310300773					1	6				
107	河南省时光云科技有限公司/年产1000条赤泥塑料挤出机械设备项目5#、6#厂房	工业	小型	2412	2	钢结构	1	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	河南华中建筑设计院有限公司(甲)/张林/17310300773						1				
108	河南省时光云科技有限公司/年产1000条赤泥塑料挤出机械设备项目7#厂房	工业	小型	3636	1	钢结构	1	河南同兴勘测设计有限公司(甲)/常战盈/17739236559	河南华中建筑设计院有限公司(甲)/张林/17310300773						1				
109	商城县第九小学/商城县第九小学（含商务中心区幼儿园）消防泵房及配套设施建设项目	公建	小型	309	1	框架	1/1	湖北核工业勘察设计院(甲)/刘家忠/13355644145	河南华中建筑设计院有限公司(甲)/张林/17310300773					8	2				

110	信阳市城市管理局/信阳市中心城区老旧市政供水管网改造工程-华豫路（农林路-光明街）DN200、DN400给水工程和107国道（行政路-宝石桥）DN400给水工程	市政基础设施工程	小型					河南民瑞岩土工程技术有限公司/阮超/13937610718	洛阳城市建设勘察设计院有限公司/郝身群/13653878954					8	4				
111	信阳大别山双创产业园开发有限公司/景龙街（育英路至新五大道）	市政基础设施工程	小型					信阳市建筑勘察设计院有限公司/李全华/13903764522	中辰科杰设计工程有限公司/安克虎/18749499985	2	1			7	17		1		郭永祥(勘2); 刘营(道路1)
112	息县蓝峰石油销售有限公司/息县蓝峰石油加油站项目	房屋建筑	小型	1024.85	4	框架结构	2	河南省交通规划设计研究院股份有限公司/郭永祥/15936241883	河南省交通规划设计研究院股份有限公司/刘营/15003995907		1			5	67			张峰涛	
113	淮滨明仁堂医院 淮滨明仁堂医院1号楼消防改造	公建	大型	28000	1		5		正鼎国际建筑设计有限公司 李尚勇 18703882665				1		7				李尚勇(电气1)
114	信阳市淮滨县时美城三层二次装饰装修(含消防)工程	民用	小型	5325.97	1	框架结构	4		中地设计集团有限公司/苗树林/15083495840						11				
115	光山县会展中心6#、7#楼装饰装修工程6#楼装饰装修工程/河南龙展置业有限公司	民用	中型	9748.91	1	框架结构	6		河南华中建筑设计院有限公司/尚世荣/15188337178						5				
116	光山县会展中心6#、7#楼装饰装修工程7#楼装饰装修工程/河南龙展置业有限公司	民用	小型	1294.75	1	框架结构	1		河南华中建筑设计院有限公司/尚世荣/15188337178						11				
117	蓼城街道办事处老运管所家属院棚户区改造项目（6#楼及地下车库）6#楼/固始运通置业有限公司	民用	大型	14049.81	1	剪力墙结构	18	信阳市建筑勘察设计院有限公司/韩林/15716406111	河南华中建筑设计院有限公司/尚世荣/15188337178					5	29				

118	蓼城街道办事处老运管所家属院棚户区改造项目（6#楼及地下车库）地下车库/固始运通置业有限公司	民用	小型	2397.03	1	框架结构	18	信阳市建筑勘察设计院有限公司/韩林/15716406111	河南华中建筑设计院有限公司/尚世荣/15188337178					5	21					
119	平安人寿信阳换租职场装修工程/中国平安人寿保险股份有限公司信阳中心支公司	民用	小型	1296.4	1	框架结构	4层局部		赫景丰建设工程有限公司/齐麟雪/18530907119						10					
120	罗山县第二高级中学教学楼、科创楼、宿舍楼、食堂、运动场建设项目 科创楼/罗山县第二高级中学	民用	小型	3073.32	1	框架结构	5	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					5	12					
121	罗山县第二高级中学教学楼、科创楼、宿舍楼、食堂、运动场建设项目 食堂/罗山县第二高级中学	民用	小型	1513.08	1	框架结构	2	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					5	9					
122	罗山县第二高级中学教学楼、科创楼、宿舍楼、食堂、运动场建设项目 宿舍/罗山县第二高级中学	民用	小型	2841.93	1	框架结构	5	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	
123	罗山县第二高级中学教学楼、科创楼、宿舍楼、食堂、运动场建设项目 看台/罗山县第二高级中学	民用	小型	285.39	1	框架结构	1	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					5	9					
124	罗山县第二高级中学教学楼、科创楼、宿舍楼、食堂、运动场建设项目 学生厕所/罗山县第二高级中学	民用	小型	564.02	1	框架结构	2	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					5	6					

125	罗山县第二高级中学教学楼、科创楼、宿舍楼、食堂、运动场建设项目 大门/罗山县第二高级中学	民用	小型	188	1	框架结构	1	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					5	5				
126	中国邮政储蓄银行股份有限公司固始支行业务技术用房装修改造项目/中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳分行	民用	小型	3019.72	1	框架结构	3		闻天地装饰科技有限公司/乔晓琼/15551658691					0	27				
127	建业·云境1#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	5825.52	1	框架结构	11	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	16				田玉培(勘1)
128	建业·云境2#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	4241.06	1	框架-剪力墙结构	8/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	18				田玉培(勘1)
129	建业·云境3#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	4241.06	1	剪力墙结构	8/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	18				田玉培(勘1)
130	建业·云境7#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	4241.06	1	剪力墙结构	8/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	17				田玉培(勘1)
131	建业·云境9#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	4241.06	1	剪力墙结构	8/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	17				田玉培(勘1)
132	建业·云境10#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	5641.04	1	框架-剪力墙结构	11	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	15				田玉培(勘1)
133	建业·云境G1楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	小型	403	1	框架结构	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	中誉恒信工程咨询有限公司/殷建平/13663716441	1				2	2				田玉培(勘1)

134	罗山县慧博云通大数据产业园项目1、2#技术研发中心及地下车库/罗山县慧智产业园区建设有限公司	工业	大型	25626.14	1	框架结构	7/-1	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司/吴祥发 /15738466862	北京中天建中工程设计有限责任公司 /丁明禄 /13436991493					14	30					
135	罗山县慧博云通大数据产业园项目3#创新科技型企业孵化中心/罗山县慧智产业园区建设有限公司	工业	大型	10759.21	1	框架结构	7	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司/吴祥发 /15738466862	北京中天建中工程设计有限责任公司 /丁明禄 /13436991493					14	17					
136	罗山县慧博云通大数据产业园项目4#创新科技型企业孵化中心/罗山县慧智产业园区建设有限公司	工业	大型	15393.72	1	框架结构	9	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司/吴祥发 /15738466862	北京中天建中工程设计有限责任公司 /丁明禄 /13436991493					14	16					
137	罗山县慧博云通大数据产业园项目5#创新科技型企业孵化中心及地下车库/罗山县慧智产业园区建设有限公司	工业	大型	27150.22	1	框架结构	10/-1	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司/吴祥发 /15738466862	北京中天建中工程设计有限责任公司 /丁明禄 /13436991493					14	27					
138	罗山县慧博云通大数据产业园项目变配电室及非机动车停车棚/罗山县慧智产业园区建设有限公司	工业	小型	873.39	1	框架结构	1	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司/吴祥发 /15738466862	北京中天建中工程设计有限责任公司 /丁明禄 /13436991493					14						
139	固始县世纪职业中等专业学校综合楼项目/固始县世纪职业中等专业学校	工业	中型	9940.06	1	框架结构	6	河南同兴勘测设计有限公司/马越 /15225680581	中滕勘察设计有限公司/邓成 /15139753179					1	10					
140	年产1000吨高档清梳联针布及20000套弹性盖板针布项目(16#、17#厂房)16#厂房/光山白鲨针布有限公司	工业	中型	6257.49	1	钢结构	2	河南核地勘察技术有限公司/李向阳 /13653760328	广州博厦建筑设计研究院有限公司/ 原树宾 /3569105338					3	19					
141	年产1000吨高档清梳联针布及20000套弹性盖板针布项目(16#、17#厂房)17#厂房/光山白鲨针布有限公司	工业	中型	6943	1	框架结构	2	河南核地勘察技术有限公司/李向阳 /13653760328	广州博厦建筑设计研究院有限公司/ 原树宾 /3569105338					3	20					

142	罗山县高级中学综合教学楼、科创楼、学生宿舍及运动场建设项目学生宿舍/罗山县高级中学	民用	小型	3337.45	1	框架结构	6	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					6	21					
143	罗山县高级中学综合教学楼、科创楼、学生宿舍及运动场建设项目综合教学楼、科创楼/罗山县高级中学	民用	小型	2431.93	1	框架结构	2	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					6	23					
144	罗山县高级中学综合教学楼、科创楼、学生宿舍及运动场建设项目后勤服务用房/罗山县高级中学	民用	小型	164.9	1	框架结构	1	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					6	3					
145	罗山县高级中学综合教学楼、科创楼、学生宿舍及运动场建设项目运动场看台/罗山县高级中学	民用	小型	349.81	1	框架结构	1	机械工业第六设计研究院有限公司/胡瑞珍/13733191864	机械工业第六设计研究院有限公司/黄晓华/13623715742					6	5					
146	华壹·臻园三期3#楼/河南华壹实业集团有限公司	民用	中型	4453.87	1	剪力墙结构	17/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑设计有限公司/钱冰/13003902733					5	22					
147	华壹·臻园三期5#楼/河南华壹实业集团有限公司	民用	中型	4657.39	1	剪力墙结构	17/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑设计有限公司/钱冰/13003902733					5	22					
148	华壹·臻园三期6#楼/河南华壹实业集团有限公司	民用	中型	8330.68	1	剪力墙结构	17/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑设计有限公司/钱冰/13003902733					5	25	0	0	0	0	
149	华壹·臻园三期9#楼/河南华壹实业集团有限公司	民用	中型	8070.47	1	剪力墙结构	22/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑设计有限公司/钱冰/13003902733					5	20					
150	华壹·臻园三期10#楼/河南华壹实业集团有限公司	民用	中型	8544.48	1	剪力墙结构	17/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑设计有限公司/钱冰/13003902733					5	21					

151	华壹·臻园三期11#楼/ 河南华壹实业集团有 限公司	民用	大型	12601.45	1	剪力墙 结构	26/ -1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑 设计有限公司/钱 冰/13003902733					5	27					
152	华壹·臻园三期15#楼/ 河南华壹实业集团有 限公司	民用	大型	13253.55	1	剪力墙 结构	26/ -1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑 设计有限公司/钱 冰/13003902733					5	23					
153	华壹·臻园三期16#楼/ 河南华壹实业集团有 限公司	民用	大型	12756.07	1	剪力墙 结构	26/ -1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑 设计有限公司/钱 冰/13003902733					5	23					
154	华壹·臻园三期17#楼/ 河南华壹实业集团有 限公司	民用	小型	1001.92	1	框架结 构	2	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑 设计有限公司/钱 冰/13003902733					5	8					
155	华壹·臻园三期地下室/ 河南华壹实业集团有 限公司	民用	大型	15030.69	1	框架-剪 力墙结 构	-1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	厦门中胜时代建筑 设计有限公司/钱 冰/13003902733					5	15					
156	信阳特种设备检测中 心/国测（信阳）特种 设备检测有限公司	工业	大型	11580.14	1	框架结 构	3/- 1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	河南省中工设计研 究院集团股份有限 公司/王朕 /13783582580					2	27					
157	信阳流能科技产业园 厂房一/信阳鼎流园区 建设发展有限公司	工业	中型	6909.56	1	钢结构	1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	河南省中工设计研 究院集团股份有限 公司/王朕 /13783582580					2	15					
158	信阳流能科技产业园 厂房二/信阳鼎流园区 建设发展有限公司	工业	中型	6890.4	1	钢结构	1	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 李健生/13526079890	河南省中工设计研 究院集团股份有限 公司/王朕 /13783582580					2	7					
159	建业·云境5#楼/河南 鸿泰云境置业有限公 司	民用	中型	5521.43	1	剪力墙 结构	11	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 田玉培/15939765290	大建元和工程设计 有限公司/朱文文 /13460305624	1				3	10					田玉培 （勘1）
160	建业·云境6#楼/河南 鸿泰云境置业有限公 司	民用	中型	5303.62	1	剪力墙 结构	11	河南省信阳工程地 质勘察院有限公司/ 田玉培/15939765290	大建元和工程设计 有限公司/朱文文 /13460305624	1				3	10					田玉培 （勘1）

163	建业·云境12#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	5494.11	1	剪力墙结构	11/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	大建元和工程设计有限公司/朱文文/13460305624	1					3	10					田玉培（勘1）
164	建业·云境13#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	5494.11	1	剪力墙结构	11/-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	大建元和工程设计有限公司/朱文文/13460305624	1					3	10					田玉培（勘1）
165	建业·云境15#楼/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	中型	5303.62	1	剪力墙结构	11	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	大建元和工程设计有限公司/朱文文/13460305624	1					3	10					田玉培（勘1）
166	建业·云境配电房/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	小型	178.17	1	框架结构	1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	大建元和工程设计有限公司/朱文文/13460305624	1					3	2					田玉培（勘1）
167	建业·云境地下车库/河南鸿泰云境置业有限公司	民用	大型	13473.06	1	框架结构	-1	河南省信阳工程地质勘察院有限公司/田玉培/15939765290	大建元和工程设计有限公司/朱文文/13460305624	1					3	14					田玉培（勘1）
	合计			1160934.6						26	2	0	1	320	2742	0	1	0	0		
	备注	说明：1.“违反内容”各明细栏中，前面为勘察单位违反条数，后面为设计单位违反条数；2.凡是有违反法律法规和强制性条文的，要注明勘察、设计单位的责任人姓名（即相关专业负责人，一般为注册师）和违反条数，“责任人”栏中的明细栏“其他专业”栏的违规专业要注明“勘、电、水、暖”专业及条数。																			