

信阳市平桥区城市管理局

信阳市平桥区市场监督管理局

信阳市平桥区交通运输局

信阳市公安局平桥分局

信阳市平桥区消防救援大队

文件

信平城管〔2026〕17号

平桥区城镇燃气经营企业安全检查方案

一、检查准备阶段

1、成立检查组。城管局、市场监管局、交通局、平桥公安分局、消防队，指派2名或以上持有效执法证件的安全监察人员。

2、资料预审。调取被检查燃气企业的特种设备登记台账、检验报告、人员资质等档案信息，初步了解企业设备状况和管理水平，确定现场检查重点。

二、现场检查实施阶段

检查围绕“三落实、两有证、一检验、一预案”及“两个责任”要求展开。

(一) 安全管理落实情况检查

1、机构与责任。是否设立特种设备安全管理机构或配备专职/兼职安全管理人员；是否建立覆盖所有岗位的安全责任制，并书面任命安全总监和安全员。

2、制度与记录。是否建立并执行各项安全管理制度（包括巡检、维护保养、隐患治理、档案管理等）；是否制定《安全风险管控清单》并落实“日管控、周排查、月调度”机制。

3、档案管理。是否建立“一设备一档”，内容是否齐全（设计文件、合格证、使用登记证、定期检验报告、日常运行与维护保养记录、故障与事故记录等）。

（二）设备本体与运行状况检查

1、使用登记与标志。所有特种设备（如储气罐、压力管道、气瓶、LNG 相关设备等）消防设施、设备是否已办理使用登记，登记标志是否置于显著位置。

2、定期检验情况。设备是否在检验有效期内；是否按规定申请定期检验（查看检验报告）；安全附件（安全阀、压力表、紧急切断阀等）是否在校验有效期内。

3、现场安全状况。对储罐、管道、阀门、法兰等部位进行外观检查，有无腐蚀、泄漏、变形、异常振动；安全保护装置是否完好有效；设备运行参数（压力、温度、液位等）是否在允许范围内。

4、打击三黑。对经营过程中的违法行为进行严厉打击，无证经营、违法充装、违规存放、违法运输等行为。

（三）人员资质与能力检查

1、持证上岗。特种设备安全管理人员、作业人员是否持有相应项目的有效资格证书。

2、培训教育。是否定期开展安全教育和技能培训，并有相关记录。

（四）应急能力检查

1、应急预案。是否制定有针对性的特种设备事故应急专项预案，内容是否完整。

2、应急演练。是否定期组织演练，并对演练效果进行评估和改进，保留演练记录。

3、应急装备。应急物资和装备（如堵漏工具、消防设施、个人防护用品）是否配备齐全并保持完好。

三、问题处理与后续阶段

1、记录与确认。检查人员填写现场安全监督检查记录，详细记录发现的问题，由被检查单位负责人签字确认。

2、下发指令。对发现的违法行为或事故隐患，依法当场或事后下达整改通知书，明确责令整改的内容、措施和期限。对严重隐患或违法行为，可依法采取查封、扣押等强制措施。

3、整改与复查。被检查单位在规定期限内整改，并提交整改报告。检查单位在收到报告后在10个工作日内组织复查，核实整改效果，填写复查记录。

4、闭环与处罚。整改合格后，予以闭环销号。对逾期未改

或拒不整改的，依法立案查处，实施行政处罚。对重大隐患，按规定报告当地政府。

5、信息公开。按照“双随机、一公开”要求，及时向社会公开检查结果和处罚信息。

2026 年每季度对信阳市融森燃气股份有限公司（充装站、供应站）、中燃百江燃气有限公司（供应站）进行安全生产检查。



信阳市平桥区城市管理局



信阳市平桥区市场监督管理局



信阳市平桥区交通运输局



信阳市公安局平桥分局



信阳市平桥区消防救援大队

2026 年 3 月 9 日