



191612050114
有效期2025年4月16日

检测报告

报告编号: HNJZ/B2022-0073

样品名称: 出厂水

委托单位: 潢川县光州供水有限责任公司

检测类别: 委托

报告日期: 2022-02-15

河南金质计量校准检测有限公司



河南金质计量校准检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HN/JZ/B2022-0073

第 2 页 共 4 页

样品名称	出厂水	样品编号	B20220210-001
委托单位	潢川县光州供水有限责任公司	联系电话	15290231500
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
抽样基数	/	样品数量	/
型号规格	/	样品等级	/
检测类别	委托	样品来源	送样
样品类型	生活饮用水	抽样地点	/
样品性状	无色透明	收样日期	2022-02-10
抽/送样人	姚青青	检测日期	2022-02-10~2022-02-15
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表 1 和表 2 中除溴酸盐、甲醛、一氯胺（总氯）、臭氧、游离氯以外的全部项目。		
检测和判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			



编制: 刘赛赛

审核: 张晚霞

签发: 任文

河南金质计量校准检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: INJZ/B2022-0073

第 3 页 共 4 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.2)
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(3.2)
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.2)
4	菌落总数	CFU/mL	7	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)
5	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(6.6)
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2006(9.7)
7	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05	GB/T 5750.6-2006(10.1)
8	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2006(11.7)
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2006(8.1)
10	硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(7.1)
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	CJ/T 141-2018(5.2.2)
12	氟化物	mg/L	0.14	1.0	GB/T 5750.5-2006(3.2)
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.45	10	GB/T 5750.5-2006(5.3)
14	亚硝酸盐	mg/L	0.16	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
15	氯酸盐	mg/L	0.17	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
16	三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.2)
17	四氯化碳	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(1.2)
18	色度	/	<5	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)
19	浑浊度	NTU	0.315	1	GB/T 5750.4-2006(2.1)
20	臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)
21	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)
22	pH	/	7.37	6.5~8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)
23	铝	mg/L	<0.05	0.2	GB/T 5750.6-2006(1.3)
24	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.4)
25	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2006(3.6)
26	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2006(4.6)
27	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2006(5.6)
28	氯化物	mg/L	4.3	250	GB/T 5750.5-2006(2.2)
29	硫酸盐	mg/L	8.4	250	GB/T 5750.5-2006(1.2)
30	溶解性总固体	mg/L	55	1000	GB/T 5750.4-2006(8.1)
31	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	59.1	450	GB/T 5750.4-2006(7.1)
32	耗氧量(COD _{mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	1.96	3	GB/T 5750.7-2006(1.1)
33	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002	CJ/T 141-2018(5.4.2)
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	0.3	CJ/T 141-2018(5.5.2)
35	总 α 放射性	Bq/L	0.026	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
36	总 β 放射性	Bq/L	0.062	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)
37	二氧化氯	mg/L	0.59	出厂水 0.1~0.8	GB/T 5750.11-2006(4.4)
以下空白					

说 明

报告编号：HNJZ/B2022-0073

第 4 页 共 4 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

河南金质计量校准检测有限公司

地址：郑州市航空港区张庄办事

处航空港第二水厂

电话：0371-56586224

